Firmato digitalmente da
NICOLA ROSELLI
CN = NICOLA ROSELLI
C = IT

'GLIA
la Fontana

ENGINEERING

PROGETTO DEFINITIVO
ED ESECUZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICO
DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.999,20 kW ED ELETTRICA PARI A 19.999,20 kVA
UBICATO IN AGRO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) CON OPERE DI CONNESSIONE
RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI MANDURIA (BR), ORIA (BR) ED ERCHIE (BR)

TITOLO TAVOLA
LINEA DI CONNESSIONE A 36 kV - ANALISI DEL TRACCIATO (QUADRANTE B)

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI
PROGETTISTI Ing. Nicola ROSELLI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto n. 1141 Ing. Rocco SALOME Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto n. 1142 PROGETTISTI PARTI ELETTRICHE Per. Ind. Alessandro CORTI Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Taranto n. 1142 CONSULENZE E COLLABORAZIONI Arch Gianluca DI DONATO Ambiti archeologici - CAST s.r.l. Dott. Massimo MACCHIAROLA Ing Elvio MUSELETTA Geol. Vito PLESCIA	**FRANCAVILLA 1 SOLAR S.R.L.** SEDE LEGALE MILANO (MI), cap 20131 Via Abruzzi n° 94 P.IVA 16318271000	

4.2.9_13b	FILE EQ9E42A_A_2.9_13b_LINEA DI CONNESSIONE A 36 kV - ANALISI DEL TRACCIATO (QUADRANTE B)	CODICE PROGETTO EQ9E42A	SCALA 1:2.000

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	07/07/2022	EMISSIONE	SALOME	PROCACCI/CORTI	PROCACCI/CORTI
B	DATA				
C	DATA				
D	DATA				
E	DATA				
F	DATA				

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, senza previa autorizzazione

LEGENDA

- LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN SCAVO
- LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN NO-DIG O IN MICROTUNNELING
- POZZETTO DI ISPEZIONE/GIUNZIONE
- POZZETTO DI INGRESSO/USCITA TECNICA NO-DIG O MICROTUNNELING
- PERIMETRO AREE CONVOLTE
- VIABILITA' REALIZZATA IN MATERIALE ARIDO SLEGATO
- CABINA DI CAMPO A 36 kV
- CABINA DI RACCOLTA INVERTER
- STRINGHE CAMPO FOTOVOLTAICO
- VANO TECNICO
- SOTTOSTAZIONE ELETTRICA "ERCHIE"

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA

LUNGHEZZA TRATTO = 160 metri
PROFONDITA' INIZIALE = 1,20 metri
PROFONDITA' MAX. = 8,00 metri
PROFONDITA' FINALE = 1,20 metri



TECNICA IN "NO DIG"

ATTRAVERSAMENTO FERROVIA

LUNGHEZZA TRATTO = 210 metri
PROFONDITA' INIZIALE = 1,20 metri
PROFONDITA' MAX. = 8,00 metri
PROFONDITA' FINALE = 1,20 metri

TECNICA IN "NO DIG"