



Figura 2 - Posizione elettropompe nel Deposito Costiero di Pesaro – Sala Pompe no.1 e no.2

DEPOSITO COSTIERO FOX											
Via Senigallia, 12 - Pesaro											
Pompa n.	Settore	Liquido attualmente convogliato	Marca	Modello	Portata	u.m.	Prevalenza	Motore	Cv.	Tipologia di tenuta (SEMPLICE/DOPPIA)	Tipologia di POMPA (CENTRIFUGA ALTERNATIVA etc....)
1	sala pompe 1	O.C. BTZ	Klein KSB	LN 140_184 FC	400/420	mc/h	50	Ansaldo	150	semplice	volum. ingran.
2	sala pompe 1	Gasolio	Klein KSB	ETA 150_400	300	mc/h	50	Ansaldo	75	semplice	centrif.
3	sala pompe 1	Gasolio 95% + biod. 5%	Klein KSB	WM_100.1	130/140	mc/h	40/42	Ansaldo	50	semplice	centrif.
4	sala pompe 1	O.C. BTZ	Klein KSB	LN 126_210 FK	250	mc/h	55	Marelli	50	semplice	volum. ingran.
5	sala pompe 1	O.C. fluido 3/5	Klein KSB	LN 126_210 FK	250	mc/h	55	Marelli	50	semplice	volum. ingran.
6	sala pompe 1	O.C. fluido 3/5	Klein KSB	LN 126_210 FK	250	mc/h	55	Marelli	50	semplice	volum. ingran.
7	sala pompe 1	Gasolio	Klein KSB	WM_100.1	130/140	mc/h	40/42	Ansaldo	50	semplice	centrif.
8	sala pompe 1	Gasolio	Klein KSB	ETA CT 80_160	155	mc/h	32	Marelli	26	semplice	centrif.
9	sala pompe 1	Gasolio	Klein KSB	ETA 100_20K	150	mc/h	35	Marelli	18	semplice	centrif.
10	sala pompe 1	Sovraccarico	Trocken			mc/h		Marelli	20	semplice	centrif.
11	sala pompe 1	Gasolio Agricolo	Worthington	4.PC.40	60	mc/h	20	Marelli	10	semplice	centrif.
12	sala pompe 1	Biomix 75,60	Worthington	4.PC.40	60	mc/h	20	Marelli	10	semplice	centrif.
13	sala pompe 1	Biodiesel	Worthington	4.PC.40	60	mc/h	20	Marelli	10	semplice	centrif.
14	sala pompe 1	O.C. semifluido	Casali	6 CR	80	mc/h		Asea Brown	25	semplice	volum. ingran.
15	sala pompe 1	O.C. fluido 3/5	Casali	6 CR	96	mc/h		Euromotori	25	semplice	volum. ingran.
22	sala pompe 2	O.C. BTZ	Gallaratesi	10_RS	80	mc/h	23	Cemp	20	semplice	rotativa
23	sala pompe 2	Gasolio Agricolo	Travaini	MC 15032_KR	200	mc/h	30	Pelizzari	40	semplice	centrif.
24	sala pompe 2	Gasolio	Klein KSB	ETA 150_400	300	mc/h	50	Ansaldo	75	semplice	centrif.
28	sala pompe 2	Gasolio nazionale	Klein KSB	ETA 100_315	120	mc/h	30	ASGN	20	semplice	centrif.
29	sala pompe 2	Gasolio 95% + biod. 5%	Klein KSB	ETA 100_315	120	mc/h	30	ASGN	20	semplice	centrif.
30	sala pompe 2	O.C. fluido 3/5	Klein KSB	LN 116_190_FC	117,5	mc/h	27	ASGN	20	semplice	volum. ingran.
31	sala pompe 2	O.C. BTZ	Klein KSB	LN 116_190_FC	117,5	mc/h	27	ASGN	20	semplice	volum. ingran.
32	sala pompe 2	O.C. BTZ	Klein KSB	LN 116_190_FC	117,5	mc/h	27	ASGN	20	semplice	volum. ingran.
PO1	sala pompe 1	Olio vegetale									

Figura 3 - Elenco e caratteristiche elettropompe presenti nel Deposito Costiero di Pesaro