



NOTE

- La potenza nominale ed il livello di tensione del generatore elettrico verranno dettagliati con la definizione del fornitore del Turbogeneratore a gas.
- Da verificare il limite di batteria con il fornitore del package SSLNG. Dal secondario del trasformatore potrebbe essere effettuata una connessione diretta verso il package SSLNG.
- La potenza ed il numero di unità di conversione DC/AC del fotovoltaico dovranno essere definite in fase di progetto di dettaglio.
- Valore approssimativo della potenza di picco installata nel campo fotovoltaico.
- La connessione dell'impianto dovrà essere effettuata sul Quadro MT esistente del Deposito in modo da poter alimentare anche le altre utenze elettriche del Deposito attraverso i turbogeneratori a gas o mediante la produzione dell'impianto fotovoltaico.

LEGENDA

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	15/09/2022	EMMISSIONE PER PERMESSI	M. BARCHESI	L. SCARREZZONA	M. PAOLETTI
CLIENTE	PROGETTISTA		COMMESSA	UNITA'	
FOX Petrol	techfem		040005	00	
DEPOSITO FOX PETROLI - PESARO (PU)			DIS. N. 040005-00-DE-D-0036		
UNIFILARE ELETTRICO			REVISIONE		
			FG. 1 DI 1		
			SCALA -		