



LEGENDA	
71Tmin	MINIMO LIVELLO OLIO TRAFI
71Tmax	MASSIMO LIVELLO OLIO TRAFI
97TA	BUCHHOLZ TRAFI ALLARME
97TS	BUCHHOLZ TRAFI SCATTO
63TS	VALVOLA DI SCOPPIO TRAFI SCATTO
26TA	TEMPERATURA OLIO TRAFI ALLARME
26TS	TEMPERATURA OLIO TRAFI SCATTO
71Cmin	MINIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE
71Cmax	MASSIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE
63CS	RELE' DI PRESSIONE COMMUTATORE
50/51	MASSIMA CORRENTE
59N	MASS. TENSIONE OMOPOLARE DI TERRA
27	MINIMA TENSIONE
59	MASSIMA TENSIONE
81	MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
50BF	BREAKER FAILURE
87T	DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
67N	MASS. CORRENTE DIREZIONALE DI TERRA

--- CONNESSIONE VOLMETRICA  
 - - - CONNESSIONE AMPEROMETRICA

**Regione Lazio**  
**Provincia di Viterbo**  
 Comuni di Monte Romano e Tuscania

**Impianto Eolico denominato "Poggio della Guardiola"**  
 ubicato nel comune di Monte Romano (VT)  
 costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 5,625 MW  
 per un totale di 45 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili  
 nei comuni di Monte Romano (VT) e Tuscania (VT)

**SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE**

Scala	Formato Stampa	Numero documento	Commissa	Fase	Tipo doc.	Progr. doc.	Rev.
	A2+						
Foglio		1 di 1					

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
 Piazza della Rotonda 2  
 00186 Roma (RM)  
 fri-elspa@legalmail.it  
 P. Iva 01652230218  
 Cod. Fisc. 07321020153

**PROGETTO DEFINITIVO**

Progettazione

**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
 Via Serra di 8/203 - Aniano (Prato) (PR)  
 Tel. +39 0525 891313  
 www.progettoenergia.it - info@progettoenergia.it  
 SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista

**MASSIMO LO RUSSO**  
 INGEGNERE  
 ISCRITTO ALL'ALBO  
 PROFESSIONALE  
 COL N. 1555

<p>Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.</p>					
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	17.11.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO