

Class. 6,2 Pratica 2022.1.37.61

Spettabile

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA  
DG Valutazioni Ambientali (VA)  
Div. V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
Email: va@pec.mite.gov.it

Microsoft s.r.l.  
Email: microsoft@pec.microsoftpec.it

e, p.c.  
REGIONE LOMBARDIA - AMBIENTE E CLIMA  
Email:  
ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto  
Ambientale VIA e VAS  
Email: ctva@pec.minambiente.it

**Oggetto: [ID\_VIP:9499] [ID\_VIP:9503] Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali da n.1 a n.5, contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.417 del 24/01/2022, allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n.30 del 04/04/2022, modificato con Decreto di compatibilità ambientale DM n.65 del 03 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al Progetto Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI).  
Proponente: Microsoft Srl Comunicazione di procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento- riscontro ARPA**

In relazione al Progetto Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI), a seguito dell'inoltro da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della nota con Protocollo ARPA n. 23874 del 20.02.2023 con la quale informa del deposito, da parte del proponente, dell'istanza di Verifica di ottemperanza e chiede ad ARPA Lombardia di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere, in riferimento alle condizioni ambientali n 1, 3, e 4, per le quali ARPA Lombardia è designata come Ente vigilante o coinvolto, si esprime quanto segue:

Condizione ambientale n.1 del Parere CTVIA n. n.417 del 24/01/2022.

Ente vigilante: MiTE

Ente coinvolto: ARPA Lombardia per le prove di pompaggio

Responsabile del procedimento: ELISA NAVA

e-mail: e.nava@arpalombardia.it

Istruttore: NUNZIA PANIZZI

e-mail: n.panizzi@arpalombardia.it

*In relazione alla realizzazione dei tre nuovi pozzi con emungimento nell'acquifero superficiale, fatte salve le autorizzazioni necessarie:*

*a) dovrà essere effettuata la verifica modellistica, con idoneo software, di non interferenza dell'inviluppo dei coni di depressione di progetto, considerando la portata massima di punta di 4 l/s per ciascun pozzo, con quelli dei pozzi privati già in esercizio nell'area vasta;*

*b) dovranno essere eseguite prove di pompaggio per la verifica delle risultanze modellistiche;*

*c) in caso di abbassamenti significativi, tali da pregiudicare, in uno o più dei pozzi privati già in esercizio, le portate autorizzate, la portata di punta per gli emungimenti di progetto dovrà comunque essere ridotta quanto necessario, fino al valore medio dichiarato di 0,6 l/s e, se non fosse sufficiente, i nuovi pozzi andranno delocalizzati lungo il margine meridionale del datacenter, adeguando il progetto previa verifica di cui al punto a) e successiva ripetizione delle prove di cui al punto b).*

Esito:

Si condivide quanto presentato dal proponente relativamente alle modalità di esecuzione delle prove di pompaggio.

Condizione ambientale n.3 del Parere CTVIA n. n. n.417 del 24/01/2022

Ente vigilante: ARPA Lombardia per le informazioni necessarie alla programmazione

Ente coinvolto:

*Le attività di manutenzione di tutti i generatori dovranno essere eseguite nelle ore centrali della giornata e concentrate nei mesi (aprile - settembre) in cui è maggiore la capacità disperdente dell'atmosfera. In ogni caso dovranno essere programmate con l'ausilio del servizio di previsioni fornite dall'ARPA Lombardia*

Esito:

Quanto presentato dal proponente nella relazione di ottemperanza risulta conforme a quanto previsto dalla condizione ambientale.

Condizione ambientale n. 4 del Parere CTVIA n. n. n.417 del 24/01/2022

Ente vigilante: ARPA Lombardia per l'installazione della centralina di monitoraggio

Ente coinvolto:

*Il Proponente dovrà installare, in accordo con ARPA Lombardia, una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria per la determinazione di PM2.5, PM10 e ossidi di azoto, affidandone la gestione alla stessa ARPA Lombardia e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione.*

Esito:

Considerando che la sorgente appare attiva solo in periodi limitati di tempo e considerando che il

programma di valutazione regionale ex art 5 D. Lgs 155/2010 non prevede ulteriori misure fisse nel territorio, si ritiene che la proposta trasmessa dal proponente sia adeguata a rispondere correttamente a quanto previsto dalla condizione ambientale.

Secondo quanto previsto dal c.3 art.28 del D. Lgs. 152/06 e del c.2 art. 15 della L.132/2016 l'attività di ARPA viene resa con oneri in capo al Proponente. Si chiede pertanto di fornire le seguenti informazioni di carattere amministrativo/fiscale: Nominativo, Indirizzo, P.IVA, Cod. fiscale, Pec, Cod. Destinatario (privati) o Cod. Univoco (P.A.), Recapito per fatturazione, Nominativo, numero telefonico, PEC.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

*Documento predisposto con il supporto specialistico di:*

*☐ Settore Monitoraggi Ambientali*

*Il Dirigente*  
ELISA NAVA