



LEGENDA - Fogli catastali

- Foglio 124 - Comune di Monreale
- Foglio 128 - Comune di Monreale
- Foglio 129 - Comune di Monreale
- Foglio 146 - Comune di Monreale
- Foglio 147 - Comune di Monreale
- Foglio 148 - Comune di Monreale
- Foglio 151 - Comune di Monreale
- Foglio 152 - Comune di Monreale
- Foglio 168 - Comune di Monreale
- Foglio 169 - Comune di Monreale
- Foglio 170 - Comune di Monreale
- Foglio 170A - Comune di Monreale
- Foglio 153 - Comune di Monreale
- Foglio 153A - Comune di Monreale

LEGENDA

- Recinzione impianto agrivoltaico
- Fasce arboree perimetrali impianto agrivoltaico
- Fascia tagliafiamma perimetrale impianto agrivoltaico
- Area impianto agrivoltaico
- Cavi interrati 36 kV - Da impianto agrivoltaico a Cabina Utente
- Cavi interrati 36 kV - Da Cabina Utente a Stazione RTN
- Stazione RTN "Monreale 3" 220 kV
- Ampliamento stazione RTN 36kV
- Cabina Utente
- Fascia di rispetto del cavodotto 36 kV - DPA

Tratta	Fascia di rispetto per lato (m)
C01 - T01 1 trame	0,00
C01 - T01 2 trame	0,70
T01 - T02 1 trame	0,00
T01 - T02 2 trame	1,60
T02 - S02 1 trame	1,10

**REGIONE SICILIA**  
**COMUNE DI MONREALE (PA)**

---

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA DI PICCO PARI A 20,08 MWp DENOMINATO "Limes 21" NEL COMUNE DI MONREALE (PA)**

---

**Tav.23b - identificazione su base catastale delle fasce di rispetto (dorsali di collegamento 36kV)**

---

PROGETTISTA	PROPONENTE	VISTI
Ing. Daniele Cavallo Studio di progettazione: "SCM Ingegneria" con sede legale in: Via Carlo del Cavallotti, 65 91022 Lancia (SR) Tel. 0491717000 PEC: cavallo.daniele@ingeg.com	LIMES 21 S.r.l. Sede legale e Amministrativa: 36100 Cassola (TV) 36018 - FACHING (TV) Tel. 0422-710000 PEC: limes21@limes21.it	

---

---

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
1	15/11/2022	Prima Emissione	D. Cavallo	A. Comaselli	R. Cavallotti
2	06/02/2023	Integrazione varianti	D. Cavallo	A. Comaselli	R. Cavallotti