



**LEGENDA**

- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
96 moduli PV monocristallini 600Wp/cad  
Plot tracker = 57.6 kWp (3 stringhe da 32 moduli)
- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
64 moduli PV monocristallini 600Wp/cad  
Plot tracker = 38.4 kWp (2 stringhe da 32 moduli)
- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
32 moduli PV monocristallini 600Wp/cad  
Plot tracker = 19.2 kWp (1 stringa da 32 moduli)
- Recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di impianto
- Viabilità interna all'area di impianto, ad uso controllo e manutenzione (pedonale e mezzi pesanti)
- Skid conversione/trasformazione + sistema di accumulo
- Cabina di smistamento MT
- Accessi al sito
- Elettrodotti di connessione al punto di raccolta MT/AT in Comune di Carisio
- Gasdotto
- Cavidotti bt
- Fibra ottica

**CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Denominazione	Impianto Agrivoltaico "e-VerGREEN"
Nazione di installazione	ITALIA
Comune	SANTHIA' (VC) e CARISIO (VC)
Latitudine	45,409587
Longitudine	8,166187
Altezza s.l.m. [m]	212
Superficie disponibile [ha]	103,73
Potenza installata [MWp]	76,63
Marca moduli fotovoltaici	TRINA SOLAR
Modello moduli fotovoltaici	TSM-600DEG20C_20
Numero moduli installati	127712
Tipologia di installazione	Tracker monoassiali
Numero di stringhe	3991



**IMPIANTO AGRIVOLTAICO "e-VerGREEN" E OPERE CONNESSE**  
 COMUNI DI SANTHIA' (VC) E CARISIO (VC)  
 Potenza energetica impianto: 76.6 MWp

**Proponente**  
 EG EDO S.R.L.  
 VIA DEI TELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 11616350960 - PEC: egedo@pec.it  
 EG EDO S.R.L.  
 Via del Pellegrino, 22  
 20122 Milano (MI)  
 P.IVA/C.F.: 11616350960

**Progettazione**  
 ING. NICODEMO AGOSTINO  
 Via Vittoria Veneto, 6 - 13011 BORGIOSESSA (VC)  
 P.IVA/0215010023 - PEC: agostino.ing.nicodemo@pec.it

**Collaboratori**  
 ...

**Coordinamento progettuale**  
 DOTT. FOR. EDOARDO PIO IURATO  
 Lungo Po Anzani, 21 - 10153 TORINO (TO)  
 P.IVA 10189620015 - PEC: envisions@egemail.it

**Titolo Elaborato**  
 Impianti di videosorveglianza\_Riquadro "B"

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
FTV22CP05-TEC-T-51				15/04/2022	1:1000

**Revisioni**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	15/04/2022		INA	INA	ENF