



Enel Produzione S.p.A.
Power Plant OCGT and Islands
Larino

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Italia

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-OCGT&ISLANDS/A-CS/PP-LA

Spett.li
**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
PEC: VA@pec.mite.gov.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per indirizzo
coordinamento e controllo delle attività
ispettive
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Molise
Dipartimento di Campobasso
PEC: arpamolise@legalmail.it

Oggetto: Enel Produzione S.p.A.- Centrale Termoelettrica di Larino (CB) - Decreto di riesame AIA n.0000259 del 11 dicembre 2020. Diffida al Gestore ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA n. 18824 del 5/04/2022 - Completamento delle attività di modifica della rete fognaria

Con riferimento alla nota prot. 0047536 del 20/04/2022 da Voi trasmessa con la quale si diffidava il Gestore ai sensi del 29-decies del D.Lgs. 152/06 a procedere con la realizzazione degli interventi previsti al parag.13.6 "Scarichi idrici" prescr.8 del Parere Istruttorio Conclusivo annesso al Decreto di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2020-0000259 del 11 dicembre 2020 e a quanto precisato con nota Enel-PRO-02/05/2022-0006737, con la presente siamo a comunicare l'avvenuto completamento delle attività di modifica della rete fognaria della Centrale di Larino.

Si rappresenta che nella nuova configurazione impiantistica le acque meteoriche di dilavamento sono inviate ad una vasca di prima pioggia in grado di raccogliere i primi 5 mm di pioggia caduta sulla superficie scolante di pertinenza e da qui convogliate nella vasca di disoleazione con capacità di 2.500 m3. Con il procedere della precipitazione, tutte le successive acque meteoriche in arrivo al pozzetto scolmatore, tramite stramazzo, verranno sfiorate ed inviate direttamente al punto di scarico SF2, a valle del pozzetto di ispezione SF1.

In particolare, convogliano verso la nuova vasca le acque meteoriche di dilavamento dell'area degli ex serbatoi di gasolio ormai dismessi e di altre aree di centrale (strade di accesso, edificio uffici e stazione metano).

Tutto quanto sopra premesso, si trasmette in allegato:

- Copia della comunicazione di avvenuta chiusura dei lavori, trasmessa in data 30/03/2023 al Comune di Larino;
- Aggiornamento dell'Allegato B.21 dalla quale si evince la gestione distinta delle acque meteoriche di dilavamento (in verde) dalle acque reflue di dilavamento (in blu) che confluiscono nella sezione di disoleazione.





Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono

Distinti saluti

VINCENZO DE MAIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.