


NOTA:

LA COPERTURA DOVRA' ESSERE STABILITA DI VOLTA IN VOLTA IN BASE AI RISULTATI DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO CHE DEFINIRA' LE CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA. INDICATIVAMENTE TALE COPERTURA DOVRA' ESSERE SUPERIORE A 2 METRI IN PRESENZA DI ROCCIA DURA SUPERIORE A 3 METRI NEGLI ALTRI CASI.



Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	21/12/2022	EMISSIONE PER PERMESSI	E CAPOTONDI	G AIUDI	M BEGINI
0	15/11/2022	EMISSIONE PER COMMENTI	E CAPOTONDI	G AIUDI	M BEGINI
		PROGETTISTA	COMMESSA	CODICE TECNICO	
		  Rif. TFM: 011-PJM4-017-00-DT-D-5318	NQ/R21032		
Metanodotto:			DIS N		
RIFACIMENTO RETE DI LUCERA			ST-D-35318		
			REVISIONE	1	
ATTRAVERSAMENTO TIPO			FG	1	DI 1
CORSI D'ACQUA PRINCIPALI (FIUMI, TORRENTI)			SCALA	NTS	