



Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 34-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	15.00	14.8
2	14.94	14.8
3	14.99	14.8
4	15.00	14.8
5	15.01	14.9

IAR
98.52

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING.ALBERTO ALAGNA



Allegato 3 - IAR Portata fumi - Rapporto di Prova n°: AST 34-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento (Nm3/h)	Sistema 2 AMS (Nm3/h) Dati forniti dal cliente
1	164690.00	155896.7
2	165715.00	158320.2
3	159802.00	153857.6
4	162477.00	153860.0
5	162589.00	154345.9

IAR
94.33

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING.ALBERTO ALAGNA