



Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 32-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	16.22	15.8
2	16.22	15.8
3	16.00	15.7
4	16.04	15.7
5	15.78	15.4

IAR
97.28

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA



Allegato 3 - IAR Portata fumi - Rapporto di Prova n°: AST 32-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento (Nm3/h)	Sistema 2 AMS (Nm3/h) Dati forniti dal cliente
1	157656.00	141197.9
2	157729.00	138748.1
3	169133.00	155472.0
4	170543.00	154875.9
5	176376.00	162941.0

IAR
88.90

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA