



Spett.le
FRIGOMECCANICA GROUP S.r.l.
Via B. Buoizzi, 40 (Zona Bassette)
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 607611
Fax 0544 607636

c.baldini@frigomeccanicagroup.com

Ravenna, 11 Maggio 2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2205/023 Rev.00

Codifica Cliente/Laboratorio: SI
Descrizione Campione: Acque meteoriche.
Campionato presso: SNAM Poggio Renatico (FE)
Via Uccellino
Punto di Campionamento: Scarico finale.
Note Cliente: ---

Data Campionamento: 02 Maggio 2022
Data Ricevimento Campione: 02 Maggio 2022
Data Inizio Analisi: 02 Maggio 2022
Data Fine Analisi: 11 Maggio 2022

Campionato da: Personale interno SRG.
Metodo Campionamento: ---

RISULTATI ANALISI

Prove effettuate sul campione Tal Quale.

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo	Valori limiti Tabella 3 D.Lgs. 152/2006 G.U. n°88 del 14/04/2006 S.O. n° 96 Scarico in acque superficiali	Valori limiti Tabella 3 D.Lgs. 152/2006 G.U. n°88 del 14/04/2006 S.O. n°96 Scarico in rete fognaria
pH	-	7,2	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	5,5 -9,5	5,5 -9,5
Solidi totali sospesi	mg/l	11	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	≤ 80	≤ 200
Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.)	mgO ₂ /l	< 20	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	≤ 160	≤ 500
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	< 0,5	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003	≤ 20	≤ 40
Idrocarburi totali	mg/l	< 0,5	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003	≤ 5	≤ 10

Note

U.M.: Unità di Misura

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio



NOTE:

- L'incertezza di misura, calcolata con $P=95\%$ e $K=2$, è riportata nel Rapporto di Prova quando è.
- Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto parzialmente solo con il permesso scritto del L.A.
- I risultati si riferiscono esclusivamente al campione/i sottoposti a prova.

ente richiesta dal Cliente.
rio.

Pag. 1 di 1