

Torino, 30 marzo 2023

Inviata a mezzo PEC

Prot. IE00817

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Provinciale di Torino (Piemonte Nord Ovest)
Via Pio VII, 9
10135 Torino

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

E p.c.: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: Centrale Termoelettrica di Moncalieri, Strada Freydia Mezzi, n. 1 Moncalieri (TO).
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Prot. n. DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 e DM 0000266 del 06/10/2016.
Riscontro e avvenuto adeguamento alle condizioni per il Gestore indicate nel Rapporto Conclusivo di Ispezione Ordinaria trasmesso con comunicazione Prot.N.0059010/2022 del 26 ottobre 2022.

Con riferimento al Rapporto Conclusivo di Ispezione Ordinaria emesso il 25 ottobre 2022 e richiamato in oggetto, per quanto riguarda la **Condizione n. 2 EMISSIONI IN ATMOSFERA - SME**:

- Le prove di QAL2 dei due gruppi termici, integrate con gli esiti della verifica di estensione al limite con bombole certificate ai sensi del punto 6.5 della UNI EN 14181:2015, sono state effettuate nei giorni 13-17/02/2023; le relazioni verranno inviate entro il 30 aprile prossimo come richiesto;

per quanto riguarda la **Condizione n. 5 EMISSIONI IN ATMOSFERA - SME**:

- i report di ogni settimana del 2022 nei quali sono indicate la % di medie minuto acquisite in overange per ogni sostanza inquinante misurata sono allegati alla presente.

Si fa presente, inoltre, che per la medesima condizione, come richiesto, è stata implementata a SME un'apposita reportistica settimanale di verifica che visualizza tale percentuale.

Distinti saluti.

IREN ENERGIA S.p.A.
DIRETTORE
PRODUZIONE TERMOELETTRICA
Dott. Ing. Enrico Clara