




- LEGENDA**
- Elettrodotto interrato in A.T. di collegamento da Stallo A.T. partenza Produttori in Stazione di Smistamento a 150 kV Produttori (SSM) a Stallo A.T. assegnato in ampliamento Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV "CASTELLANETA" (S.E. RTN)
  - Elettrodotto interrato in A.T. di collegamento da Stallo A.T. partenza Produttore BGC Consulting S.r.l. (impianto C.P. 202002045) in Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) verso SSM (tratta sotto sede stradale asfaltata)
  - Elettrodotto interrato in A.T. di collegamento da Stallo A.T. partenza Produttore BGC Consulting S.r.l. (impianto C.P. 202002045) in Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) verso SSM (tratta sotto terreno o strada sterrata)
  - Elettrodotto interrato in M.T. a 20 kV di vettoriamento energia Impianto di produzione verso SSEU
  - Area condivisa in SSM tra i Produttori Cogen Energy S.r.l. (impianto C.P. 202001017) e BGC Consulting S.r.l. (impianto C.P. 202002045)
  - Stallo arrivo Produttore Cogen Energy S.r.l. (impianto C.P. 202001017) in SSM
  - Stallo arrivo Produttore BGC Consulting S.r.l. (impianto C.P. 202002045) in SSM
  - Area riservata in SSM al Produttore KEA01 S.r.l. (impianto C.P. 202001124)
  - Area riservata in SSM al Produttore San Basilio Wind S.r.l. (impianto C.P. 202101266)
  - Area Sottostazione Elettrica Utente Produttore BGC Consulting S.r.l. (impianto C.P. 202002045)
  - Perimetro area di installazione dell'impianto di produzione



Comune di Castellaneta,  
Provincia di Taranto, Regione Puglia

**CASTELLANETA S.R.L.**  
Via Scandone, 4 - MONTELLA (AV), 83048  
PEC: castellaneta@legalmil.it

**Impianto Fotovoltaico CASTELLANETA 1**  
PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE ELETTRODOTTO A.T.

<b>IL TECNICO</b> INGEGNERE Gianluca PANTILE Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi - n. 803 PEC: pantile.gianluca@ingpe	<b>IL PROPONENTE</b> CASTELLANETA S.R.L. Sede legale: Via Scandone, 4 MONTELLA (AV), 83048 PEC: castellaneta@legalmil.it Numero REA: AV - 200795 P.IVA: 03129460644
<p>Codice elaborato: IU_T_14 Formato di stampa: A0 Scala di stampa: 1:20000</p> <p><b>RESPONSABILE TECNICO BELL FIX PLUS SRL</b> Cosimo TOTARO Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi - n. 1718 elettrotec@bellfixplus.it</p>	<p><b>IL TECNICO</b> INGEGNERE Cosimo TOTARO Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi - n. 1718 elettrotec@bellfixplus.it</p>