


LEGENDA

-  Perimetro catastale
-  Recinzione perimetrale
-  Fascia arborea di mitigazione
Cilivero perimetrale con larghezza pari a 10 metri
-  Curve di livello equidistanza = 1 mt
-  Viabilità di accesso/interna al campo fotovoltaico
di realizzare in misto granulometrico costipato
-  Viabilità interna al campo fotovoltaico
-  Viabilità esterna al campo fotovoltaico
-  Cancello di accesso
-  Invaso artificiale esistente
-  Fabbricati esistenti
-  Nuova linea MT interrata (UTENTE)
-  Linea MT aerea esistente
-  Linea MT aerea in fase di progettazione/realizzazione
-  Linea MT dismessa
-  Linea BT aerea esistente
-  Canale di scolo esistente
-  Acquedotto interrato esistente
-  Cabina trasformazione sottocampo 3 (AREA 1)
-  Cabina di servizio sottocampo 3 (AREA 1)
-  Inverter di stringa da 200 kW
modello Huawei
SUN2000-215 KTL o SIMILARE
N° inverter sottocampo 3: 7
-  Modulo Tracker con 28 pannelli fotovoltaici
Tipo Arctech solar o similare

AREA 1
Sottocampo 3: n° 85 Tracker da 28 moduli
Totale: n°2.380 moduli FV

Pannelli fotovoltaici tipo Trina Solar
modello VERTEX da 670 watt o SIMILARI


POTENZA NOMINALE SOTTOCAMPO 3: 1.594,60 kWp



Planimetria generale con indicazione delle sezioni elettriche "AREA 1" - scala 1:2.000



Planimetria Sottocampo 3 "AREA 1" POST OPERAM - scala 1:500



REN ELECTRON **CSQ** **ENET** **COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP)**
c.da DAGALAFONDA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 10.862,04 kWp
(POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.600,00 kWp) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "DAGALAFONDA_MAZARA"**

Comune di Mazara del Vallo:
Foglio di mappa n° 132 - particelle n° 73-75-227-278-304-305-306-384-386-388 (impianto di produzione)
Foglio di mappa n° 109 - particelle n° 342-343-344

COMMITTENTE: ECOSOUND 1 S.R.L. via Alessandro Manzoni, 30 20121 - Milano (MI) Codice fiscale: 10902370963 Amministratore unico: Sig. Shapira Yoav		Codice di rintracciabilità e Distribuzione n° T0737688			
REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	A. RELAZIONI E TABELLARI
00	22/07/2022	Lino/Massimo	Sarcone	Alfieri	B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE:					
D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE:					
E. DOCUMENTAZIONE:					
P.U.A. 2 "Elaborati di progetto"					
D	10	Layout impianto agrivoltaico (Area 1 - Sottocampo 3)			

Staff tecnico di progettazione:
Arch. Claudio Sarcone
Arch. Carlo Enzo
Geom. Lino Massimo
Dott. Ing. Federico Manacorda
Ing. Corrado Padalino
Ing. Antony Viale

AMMINISTRATORE:
ECOSOUND 1 S.R.L.
Sig. SHAPIRA YOAV

PROGETTISTA (opere elettriche):
ING. CLAUDIO SARCONO
TIRABASSO SPERANZA

PROGETTISTA (opere idriche):
ARCH. CARLO ENZO