

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Ancona  
Corso Mazzini, 95  
60121 - ANCONA  
[prot.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.ancona@giustiziacert.it)

**E.p.c.:**

ARPA Marche  
Direzione Generale  
[arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)  
ARPA Marche  
Dipartimento di Ancona  
Via C. Colombo, 106  
60126 ANCONA  
[arpam.dipartimentoancona@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoancona@emarche.it)

**RIFERIMENTO:** Dec-Min-0000171 del 11 maggio 2018, con Avviso pubblicato su G.U. n° 122 del 28 maggio 2018 e ss.mm.ii. per l'installazione Api raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN).

**OGGETTO:** Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Il Gestore dell'impianto in riferimento ha comunicato con nota (allegato 1) Prot. Api raffineria di Ancona S.p.A. 169/2003 del 03/02/2023 " ..... che nell'ambito di tali fasi, per la giornata di ieri 2 febbraio, è stata registrata una media giornaliera del parametro SO<sub>2</sub> al camino E03 di circa 65 mg/Nm<sup>3</sup> ".

ISPRA con nota (allegato 2) Prot.n. 6174/2023 del 06/02/2023 ha chiesto di trasmettere il *report* del sistema di monitoraggio emissioni in continuo (SME) relativo alle medie orarie del giorno 2 febbraio in riferimento al camino E03.

Il Gestore con nota (allegato 3) Prot. Api 173/2003 del 06/02/2023 ha inviato il *report* con le medie orarie del camino E03, da cui risulta che le medie orarie valide per il giorno 2 febbraio 2023, registrate dal sistema SME, sono effettivamente pari a sei ore e che la media giorno misurata e validata è di 64,53 mg/Nm<sup>3</sup>.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della prescrizione 10 (a pag.109 di 161) del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante dell'atto autorizzativo Dec-Min-0000171 del 11 maggio 2018 che recita " Per i GIC la conformità ai valori limite di emissione deve essere garantita secondo quanto definito al Punto 5 della Parte I dell'Allegato II della Parte V del D.Lgs. 152/06 (Conformità ai VLE- Grandi Impianti di combustione)". In detto punto 5 è specificato che la media giorno risulta da non calcolare solo se le

ore di normale funzionamento sono inferiori a 6. Inoltre, il Punto 5 della Parte I dell'Allegato II della Parte V del D.Lgs. 152/06, come emendato dal Dlgs 167/2017, stabilisce che *“ In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:*

- *nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e*
- *nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,*
- **nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,**
- *il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite”.*

In considerazione del fatto che alla prescrizione 9 (a pag.107-108 di 161) del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante dell'atto autorizzativo del Dec-Min-0000171 del 11 maggio 2018 è stabilito un limite mensile per il camino E03, in riferimento al parametro SO<sub>2</sub> pari a 35 mg/Nm<sup>3</sup>, l'applicazione del suddetto punto 5 dispone il rispetto di un limite giornaliero per impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 di 38,5 mg/Nm<sup>3</sup>.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) adegui le procedure di ravviamento impianti del sistema di gestione integrato (SGI) in modo di potere garantire un adeguato margine di sicurezza nelle operazioni di riavvio, che assicurino, in ogni caso, il rispetto dei valori limite di emissione su ogni camino; tale procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo (ISPRA/ARPA Marche).

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui al punto 1) non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*)

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore.

Relativamente all'inosservanza, di cui al sopra citato punto 1), in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 aprile 2014, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Ancona quale ipotesi di reato.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:** 1 – Nota prot. api raffineria di ancona spa 169/2023 del 03/02/2023 (una pagina);  
2 – Nota prot. ISPRA 6174/2023 del 06/02/2023 (una pagina);  
3 – Nota api raffineria di ancona spa 173/2023 del 06/02/2023 (due pagine).