



raffineria di ancona

Falconara M.ma, 03 Febbraio 2023  
Prot. 169/2023

**ISPRA**

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**MASE**

DVA-Div IV

[VA@PEC.mite.gov.it](mailto:VA@PEC.mite.gov.it)

e p.c.

**ARPAM**

Area Vasta Nord – Servizio Territoriale Ancona

[arpam.avnord@emarche.it](mailto:arpam.avnord@emarche.it)

**RIFERIMENTO: DM n. 171 del 11/05/2018 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad "api raffineria di ancona" S.p.A. per l'esercizio delle installazioni presso il sito di Falconara M.ma.**

**OGGETTO: Emissioni al camino E03 in concomitanza del riavviamento degli impianti.**

Si fa seguito alla comunicazione prot. api n. 164/2023 del 02/02/2023, con cui si informava delle attività di riavviamento degli impianti dopo la fermata degli stessi per manutenzione generale, per segnalare che nell'ambito di tali fasi, per la giornata di ieri 2 febbraio, è stata registrata una media giornaliera del parametro SO<sub>2</sub> al camino E03 di circa 65 mg/Nm<sup>3</sup>.

Si vuole comunque precisare che nell'ambito della stessa giornata le ore per le quali l'impianto è risultato in marcia regolare sono state n.6, non consecutive, e che la potenza termica massima registrata è stata di 23,37MW.

Distinti Saluti

"api raffineria di ancona" S.p.A.

Il Direttore

(Ing. Pierfilippo Amurri)

E

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Protocollo N.0005974/2023 del 03/02/2023