



LAB N° 0764 L

Laboratori e Sviluppo (LASVIL)
Via Zavattini 3
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 3703 9208
e-mail: alberto.alagna@snam.it

Pagina 1 di 4

RAPPORTO DI PROVA n° 170-2022

Data emissione	18/5/2022	Numero richiesta di prova	20-2022	del	03/12/2021
Richiedente:	Snam Rete Gas - Impianti Via Libero Comune 5 26013 - Crema	N° del Bollettino	229-2022		
Impianto:	Melizzano	Sigla unità:	TC 4		
	S.C. San Libero				
	82030 Melizzano	Macchina:	Turbina PGT 25		
		Punto emissione:	E 7		

I risultati di misura riportati nel presente Rapporto sono stati ottenuti applicando i metodi elencati nella pagina seguente. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in prova e sono validi nel momento e nelle condizioni di prova salvo diversamente specificato. Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/ 02 e sono espresse come incertezze estese ottenute moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. L'incertezza di seguito riportata non tiene conto della variabilità del misurando.

Il Laboratorio si impegna a mantenere riservati i dati del Richiedente e delle prove da lui commissionate .

Firma del Responsabile del Laboratorio
ING. ALBERTO ALAGNA

snam rete gas
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Questo rapporto non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del laboratorio di prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per le deviazioni dalla procedura di campionamento delle emissioni non dipendenti dal Laboratorio stesso e riportate nelle note.

Il presente rapporto viene conservato 11 anni. Accredia non si assume nessuna responsabilità sui risultati della prova.



LAB N° 0764 L

RAPPORTO DI PROVA n° 170-2022

Prova eseguita con Laboratorio mobile n° 1
I risultati della prova sono riferiti alla media delle analisi dalle ore 9:54 il 11/05/2022
alle 10:24

Oggetto della prova: Emissioni da flussi gassosi convogliati

Esecutori della prova: Matteo Nanni
Gianluca Rossi

PARAMETRI MISURATI

Flussi gassosi convogliati Denominazione della prova	Parametri	Marca, modello e principio di misura analizzatore utilizzato	Metodo	Unità di misura	Valori Prova	Incertezza U
Ossigeno (O ₂)	O ₂	Horiba PG-350E Paramagnetico	UNI EN 14789:2017	%	14.94	0.23
Ossido di carbonio (CO)	CO	Horiba PG-350E Infrarossi	UNI EN 15058:2017	mg/m ³	2.5	1.6
Ossidi di azoto (NO _x)	NO _x	Horiba PG-350E Chemiluminescenza	UNI EN 14792:2017	mg/m ³	40.5	2.1

CORREZIONE DEI PARAMETRI MISURATI AL 15% DI OSSIGENO

Flussi gassosi convogliati Denominazione della prova	Parametri	Metodo per la correzione del componente con riferimento al 15% di O ₂	Unità di misura	Valori Prova	Incertezza U
Ossido di carbonio (CO)	CO	UNI EN 15058:2017	mg/m ³ riferiti al 15% di O ₂	2.5	1.6
Ossidi di azoto (NO _x)	NO _x	UNI EN 14792:2017	mg/m ³ riferiti al 15% di O ₂	40.2	2.1

m³ riferiti a 0°C e 101,325 kPa.

La concentrazione degli ossidi di azoto è espressa come milligrammi di NO₂ al metro cubo.

Questo rapporto non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del laboratorio di prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per le deviazioni dalla procedura di campionamento delle emissioni non dipendenti dal Laboratorio stesso e riportate nelle note.



LAB N° 0764 L

RAPPORTO DI PROVA n° 170-2022

Prova eseguita con Laboratorio mobile n° 1
I risultati della prova sono riferiti alla media delle analisi dalle ore 9:54 il 11/05/2022
alle 10:24

Oggetto della prova: Emissioni da flussi gassosi convogliati

VERIFICHE E RIALLINEAMENTI DEGLI ANALIZZATORI

Parametro	Fondo Scala Analizzatore	Zero iniziale ingresso analizz.	Span iniziale ingresso analizz.	Zero iniziale ingresso linea	Span iniziale ingresso linea	Zero finale ingresso analizz.	Span finale ingresso analizz.
O ₂ % mol/mol	25.0	0.00	22.48	0.01	22.49	0.00	22.48
CO ppm	100.0	0.00	75.00	0.00	74.70	0.00	75.10
NO _x ppm	100.0	0.00	59.90	0.10	59.60	0.10	59.80

MISCELE DI RIFERIMENTO UTILIZZATE

Parametro	Bombola	Certificato	Concentrazione	Incertezza Estesa relativa %	K Copertura
O ₂ % mol/mol	O2A00020	ACCREDIA LAT 143 G095021	22.48 % mol/mol	0.400	2.0
CO ppm	COB00035	ACCREDIA LAT 143 G094721	75.01 ppm	0.800	2.0
NO _x ppm	NOB00048	ACCREDIA LAT 243 A0346- 01	59.80 ppm	1.000	2.0
N ₂	N200098	SIAD 17817		0.000	2.0

Questo rapporto non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del laboratorio di prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per le deviazioni dalla procedura di campionamento delle emissioni non dipendenti dal Laboratorio stesso e riportate nelle note.



LAB N° 0764 L

RAPPORTO DI PROVA n° 170-2022

Misure e calcoli non accreditati Accredia

Dati forniti dal Cliente

Potenza termica nominale	224'776'800	(kJ/h)
Ore di marcia	9'117	

Misure effettuate dal Laboratorio

Temperatura fumi	533.4	(°C)
Pressione fumi	101.8	(kPa)
Temperatura ambiente	17.4	(°C)
Pressione ambiente	101.6	(kPa)
Umidità relativa ambiente	69.64	%

Misure effettuate dal Cliente

Portata combustibile	5735.1	(Nm ³ /h)
----------------------	--------	----------------------

Calcoli del laboratorio in base alla procedura LASVIL-IOT-003 a partire da dati misurati dal Laboratorio e dal Cliente applicando le formule stechiometriche

Potenza termica di funzionamento	97.5	%
Portata fumi secchi	183452.4	(Nm ³ /h)
Portata fumi umidi	195225.0	(Nm ³ /h)
Velocità fumi	14.4	(m/s)
Umidità fumi	6.0	%
Portata aria	189094.4	(Nm ³ /h)
Eccesso aria	226.5	%

Nm³ = metro cubo a 0 °C e 1.01325 bar

Firma del Coordinatore Analisi Emissioni

Alberto Bocchiglieri
Alberto Bocchiglieri

Questo rapporto non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del laboratorio di prova.

Il Laboratorio non si assume nessuna responsabilità per i dati forniti dal Cliente.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per le deviazioni dalla procedura di campionamento delle emissioni non dipendenti dal Laboratorio stesso e riportate nelle note.