



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) /8.198.4/2021

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9394]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 9394]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* EP Produzione S.p.A.  
c.a. ing. Alessia Fiore  
(alessia.fiore@epPRODUZIONE.it  
epPRODUZIONE@pec.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9394] PORTO TORRES (SS) – Progetto di impianto fotovoltaico flottante offshore da 40 MW prospiciente il porto industriale di Porto Torres.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: EP Produzione S.p.A.  
Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

*e. p. c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

03/05/2023



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e. p. c.

*Alla* Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo  
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

*Alla* U.O. DG ABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

*Alla* U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 3930 del 16/03/2023, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

**considerato** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Sassari e Nuoro ha espresso le proprie valutazioni di competenza con nota prot. n. 6040 del 21/04/2023, ritenendo necessario chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto;

**considerato** che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. interno n. 6538 del 28/04/2023, ha comunicato di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP di Sassari;

**considerato** che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. interno n. 6496 del 27/04/2023, ha comunicato di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP di Sassari;

**viste** le osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna rese con nota prot. n. 11976 del 14/04/2023;

**visti** gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**ritenuto** necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, generati dall'intervento di cui trattasi:

1. si chiede di voler **riscontrare le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio** per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 6040 del 21/04/2023, nello specifico i punti indicati alla pagina 7 (*cf.* Allegato 1), avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dalla U.O. DG ABAP Servizio II della SS PNRR espresso nel contributo istruttorio del 28/04/2023 (*cf.* Allegato 2);
2. considerato che gli elaborati di progetto non chiariscono in maniera univoca **le tecnologie prescelte per la configurazione dell'impianto di cui trattasi**, si chiede di definire sin dalla presente fase di VIA (con appositi elaborati grafici redatti in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione):
  - a) la tipologia e l'alloggiamento del cavidotto dell'impianto per tutto il suo percorso;
  - b) la tipologia di pannelli ed il sistema di ancoraggio degli array al suolo subacqueo, che dovranno essere rappresentati con dettagli costruttivi, prospetti e sezioni quotati;





- c) gli ingombri e le tipologie di cabine previste sulla diga foranea e la cabina di conversione MT/AT posta lungo la litoranea;
3. si chiede di voler fornire ulteriori immagini fotografiche dello stato di fatto e rispettive fotosimulazioni che rendano una più completa evidenza della visibilità dell'impianto di cui trattasi; dovranno essere considerati vari **punti di osservazione dal mare, da e verso i più importanti ricettori sensibili, quali i beni culturali e paesaggistici esistenti**, includendo anche le relative opere annesse all'impianto, le cabine di trasformazione fronte mare ed il percorso del carbonodotto aereo esistente. In particolare si dovrà tenere conto della *Villa romana di Fiume Santo* (estremi del provvedimento n. 137/2013, art. 10 co. 3 lett. a) del D.lgs.42/2004), del *Giacimento fossilifero miocenico* (estremi del provvedimento n. 52/2007, art. 10, co. 4 lettera a) ed art. 13 del D. Lgs 42/2004) e delle relative disposizioni in merito alle aree idonee di cui al D. lgs. 199/2021 in ultimo modificato dal DL 23 febbraio 2023 n. 13, del Nuraghe Minciaredda e dell'area paleontologica di Fiume Santo. Le immagini fotografiche e le fotosimulazioni richieste dovranno essere elaborate con un angolo visuale MEDIO, ca. 60°, prossimo a quello di attenzione della visione umana.



Immagine di dettaglio con le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela diretta, ai sensi della Parte II del D.lgs.42/2004

4. visto l'elaborato redatto dal Proponente denominato "*Piano di monitoraggio ambientale*" (cfr. Relazione 006), si chiede di volerlo integrare per le tre fasi di *ante operam*, corso d'opera e *post operam* anche rispetto al **fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio**, individuando per ciascuna delle relative componenti, gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione del progetto di cui

trattasi;


5. si chiede di voler predisporre un elaborato nel quale riportare **tutte le opere e gli accorgimenti necessari al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto di progetto e delle relative opere annesse, rispetto al patrimonio culturale e al paesaggio terrestre e marino;**
6. considerato che l'area di intervento relativa al progetto di cui trattasi è interessata da altro progetto in Valutazione di Impatto Ambientale identificato al MASE con ID VIP 9180 – *Terminale di Porto Torres ed opere connesse*, si chiede di voler **compiere uno studio comparato sulle interferenze del progetto qui in valutazione con quello sopra citato con ID VIP 9180.**

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 6) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.

Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazione, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo supporto informatico fisico e non tramite il download da link esterni considerato che, questo Ministero, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non può accedere a collegamenti esterni.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
  
Arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V  
  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022