



ELENCO DEGLI ITEM IMPIANTISTICI CRITICI PER L'AMBIENTE

Parte 4: Sicurezze fisiche (PSV) apparecchiature

Rev. 11
Data 08/05/2023

Impianto	Descrizione	Tipologia di controllo	Periodicità di controllo	Eseguito anno 2022	A programma anno 2023
NAS	Valvola sicurezza Evaporatore E210	Taratura	Biennale		X
NAS	Valvola di sicurezza Reattore R201A/B Separatore V205 Separatore V211 Serbatoio V201 Ribollitore E 208 Condens. E202 - Mant. Riboll. E 201 (mant) Caldaia E 218 (tubi) Serbatoio V218	Taratura	Biennale		X
NAS	Valvola di sicurezza Serbatoio V217 A	Taratura	Biennale		X
NAS	Valvola di sicurezza Serbatoio V217 B	Taratura	Biennale		X
NAS	Valvola di sicurezza Distill. E405 (mantel.)	Taratura	Biennale		X
NAS	Valvola di sicurezza scambiatore E220	Taratura	Biennale		X
NAK	Valvola di sicurezza Evaporatore ME101	Taratura	Biennale	X	
NAK	Valvola di sicurezza Reattore ME 102 Separatore V106A Separatore V103 Riboll.ME103B-Mant Condens. E607 Mant Caldaia E609- tubi Riboll.ME104-tubi Serbatoio V606	Taratura	Biennale	X	
NAK	Valvola di sicurezza Distillat. E116/E117	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 241V1 (242/7B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 241V1 (241C/4A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 241V2 (241C/2A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 241V2 (241C/2B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 241V3 (242/7A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V3 (241C/1B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V4 (242/6B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V4 (242/10B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V5 (242/10A)	Taratura	Biennale	X	

Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V5 (241C/3A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V6 (242/6A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V6 (241C/2A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V7 (242/9B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V7 (241C/2B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V8 (241C/5A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V8 (241C/5B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V9 (242/8B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V9 (242/8A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V10 (241C/3B)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza Serbatoio 242V10 (242/9A)	Taratura	Biennale	X	
Deposito NH3	Valvola di sicurezza filtro E1	Taratura	Biennale	X	
UHDE1	Valvola di sicurezza Evaporatore E201	Taratura	Biennale		X
UHDE1	Valvola di sicurezza Refrigerante E212	Taratura	Biennale		X
UHDE1	Valvola di sicurezza Miscela Aria / NH3 Gas / Aria E 208-Mant. Filtro MS 202 Miscelatore J 201 Reattore R 201 Gas / gas E214 -tubi Gas / gas E230 -tubi Prerisc.E215 1/2-tubi Condensatore E210 Colonna assorb. C201 Colonna assorb. C202 Separatore V203 Colonna sbianca C203 Gas / Aria E 208 - tubi Preriscal. E209 -tubi Gas / gas E 230 -Mant. Gas / gas E214 -Mant Reattore R203	Taratura	Biennale		X
UHDE1	Valvola di sicurezza Filtro MS 203	Taratura	Biennale		X
UHDE1	Valvola di sicurezza Distillatore E231 / E232	Taratura	Biennale		X
UHDE4	Valvola di sicurezza Evaporat. E101	Taratura	Biennale		X
UHDE4	Valvola di sicurezza Evaporat. E102	Taratura	Biennale		X
UHDE4	Valvola di sicurezza Distillatore NH3 E103	Taratura	Biennale		X
UHDE4	Valvola di sicurezza Raffredd. acqua E112	Taratura	Biennale		X

UHDE4	Valvola di sicurezza NH3 gas usc.ME104	Taratura	Biennale		X
UHDE4	Valvola di sicurezza Miscela Aria/NH3 Gas / aria E108 (mant) Miscelatore ME103 Filtro ME 104 Reattore R101 Gas/Gas E107 (tubi) Prerisc. E109A/B(tubi) Condens.E111 1/2 Colonna Assorb C101 Colonna Assorb C102 Colonna Sbianca C103 Gas / aria E108 (tubi) Gas/Gas E107 (mant) Reattore R103	Taratura	Biennale		X
NPK	Valvola sicurezza NH3 gas E504	Taratura	Biennale	X	