



## ELENCO DEGLI ITEM IMPIANTISTICI CRITICI PER L'AMBIENTE

### Parte 8: Bacini di contenimento serbatoi

Rev. 0  
Data 08/05/2023

Impianto	Descrizione	Sostanza	Tipologia di controllo	Frequenza monitoraggio	A programma anno 2023
UHDE1-4	Bacino serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S110	HNO3	Controllo visivo	Giornaliero	X
UHDE1-4	Bacino serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S110	HNO3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
UHDE1-4	Bacino serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S111	HNO3	Controllo visivo	Giornaliero	X
UHDE1-4	Bacino serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S111	HNO3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NAS	Bacino serbatoio acido nitrico 3202V223	HNO3	Controllo visivo	Giornaliero	X
NAS	Bacino serbatoio acido nitrico 3202V223	HNO3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NAS	Bacino serbatoio stoccaggio cere antimpaccanti 3202V404	Grasso amminato (Novoflow D649)	Controllo visivo	Giornaliero	X
NAS	Bacino serbatoio stoccaggio cere antimpaccanti 3202V404	Grasso amminato (Novoflow D649)	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio Acido Solforico 3207S600	H2SO4	Controllo visivo	Giornaliero	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio Acido Solforico 3207S600	H2SO4	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio H3PO4 3220S11	H3PO4	Controllo visivo	Giornaliero	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio H3PO4 3220S11	H3PO4	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V1	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V1	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V2	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V2	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V3	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V3	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V4	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V4	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V5	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 241V5	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V6	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V6	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V7	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V7	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V8	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V8	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V9	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V9	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V10	NH3	Controllo visivo	Giornaliero	X
Deposito NH3	Bacino serbatoio ammoniacale 242V10	NH3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X

Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio stoccaggio ipoclorito 8B+8C 3201V11	Ipoclorito di sodio	Controllo visivo	Giornaliero	X
Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio stoccaggio ipoclorito 8B+8C 3201V11	Ipoclorito di sodio	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio stoccaggio ipoclorito 8A+8D 3201V12	Ipoclorito di sodio	Controllo visivo	Giornaliero	X
Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio stoccaggio ipoclorito 8A+8D 3201V12	Ipoclorito di sodio	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio ipoclorito TTF 2C 260V2	Ipoclorito di sodio	Controllo visivo	Giornaliero	X
Generale (trattamento acque)	Bacino serbatoio ipoclorito TTF 2C 260V2	Ipoclorito di sodio	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NAK	Bacino serbatoio stoccaggio soluz. di nitrato ammonico 260V110	NH4NO3	Controllo visivo	Giornaliero	X
NAK	Bacino serbatoio stoccaggio soluz. di nitrato ammonico 260V110	NH4NO3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio grasso amminato 311S173	Grasso amminato (Novoflow 3050)	Controllo visivo	Giornaliero	X
NPK	Bacino serbatoio stoccaggio grasso amminato 311S173	Grasso amminato (Novoflow 3050)	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NAS	Bacino primo omogeneizzatore - Nitrato Ammonico Soluzione 3202V203	NH4NO3	Controllo visivo	Giornaliero	X
NAS	Bacino primo omogeneizzatore - Nitrato Ammonico Soluzione 3202V203	NH4NO3	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
NAS	Bacino 3201S230	H2SO4	Controllo visivo	Giornaliero	X
NAS	Bacino 3201S230	H2SO4	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
MAG	Bacino diesel tank	Diesel	Controllo visivo	Giornaliero	X
MAG	Bacino diesel tank	Diesel	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X
MAG	Bacino serbatoio olio di rifiuto	Olio esausto	Controllo visivo	Giornaliero	X
GIU	Bacino serbatoio olio di rifiuto	Olio esausto	Controllo CL dedicata	Trimestrale	X