



ELENCO DEGLI ITEM IMPIANTISTICI CRITICI PER L'AMBIENTE

Parte 5: Serbatoi

Rev. 11
Data 08/05/2023

Impianto	Descrizione	Tipologia di controllo	Periodicità di controllo	Eseguito anno 2022	A programma anno 2023
UHDE1-4	Serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S110	Ispezione interna - spessimetria - CND	Definita da analisi RBMI secondo procedura interna di Corporate		x
UHDE1-4	Serbatoio stoccaggio acido nitrico 3201S111	Ispezione interna - spessimetria - CND	Definita da analisi RBMI secondo procedura interna di Corporate		x
NAS	Serbatoio acido nitrico 3202V223	Ispezione interna - CND	Quinquennale		x
NAS	Serbatoio stoccaggio cere antimpaccanti 3202V401	Ispezione interna - Controllo visivo	Quinquennale	x	
NAS	Serbatoio stoccaggio cere antimpaccanti 3202V404	Ispezione interna - Controllo visivo	Quinquennale		x
NPK	Serbatoio stoccaggio Acido Solforico 3207S600	Spessimetria	Quadriennale		
NPK	Serbatoio stoccaggio H3PO4 3220S11	Ispezione interna - Controllo visivo	Quinquennale		
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 241V1	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 241V2	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 241V3	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 241V4	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 241V5	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 242V6	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniacca 242V7	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	

Deposito NH3	Serbatoio ammoniaca 242V8	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniaca 242V9	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Deposito NH3	Serbatoio ammoniaca 242V10	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101	Come da DM 329/04 (PED) e procedura interna HIR-00101 (verifica di funzionalità biennale e verifica di integrità decennale)	x	
Generale (trattamento acque)	Serbatoio Stoccaggio ipoclorito 8B+8C 3201V11	Controllo visivo esterno	Durante giro di controllo operatore (in turno)	X	X
Generale (trattamento acque)	Serbatoio Stoccaggio ipoclorito 8B+8C 3201V11	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
Generale (trattamento acque)	Serbatoio Stoccaggio ipoclorito 8A+8D 3201V12	Controllo visivo esterno	Durante giro di controllo operatore (in turno)	X	X
Generale (trattamento acque)	Serbatoio Stoccaggio ipoclorito 8A+8D 3201V12	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
Generale (trattamento acque)	Serbatoio ipoclorito TTF 2C 260V2	Controllo visivo esterno	Durante giro di controllo operatore (in turno)	X	X
Generale (trattamento acque)	Serbatoio ipoclorito TTF 2C 260V2	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
NAK	Serbatoio stoccaggio soluz. di nitrato ammonico 260V110	Ispezione interna - CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
NPK	Serbatoio stoccaggio grasso amminato 311S173	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
NPK	Serbatoio stoccaggio grasso amminato 311S174	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA	X	
NAS	Primo omogeneizzatore - Nitrato Ammonico Soluzione 3202V203	Ispezione interna - CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
NAK	Serbatoio acido nitrico 260V3	Ispezione interna - CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
NAS	Serbatoio di H2SO4 3201S230	Ispezione interna -CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità controllo e verifica serbatoi AIA		X
MAG	Diesel tank	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		X
MAG	Serbatoio olio di rifiuto	CND specifici	Definito da HIR-01034 Modalità di controllo e verifica dei serbatoi AIA		