



CHECK-LIST DI VERIFICA SETTIMANALE DEI SERBATOI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

(rif. PMC capitolo 1, paragrafo 1.4.1 e PMC capitolo 3, paragrafo 3.1.1, punto 2)

Reparto Produzione Ammoniacale

Firma operatore *[Signature]*

Data *20/11/22*

(settimana n° *46*)

Attività/Fase di lavorazione	Attrezzatura/Macchinario	Parametri	Tipo di controlli	Esito verifica	Note
Serbatoi	D151	Serbatoio di stoccaggio ammoniacale anidra D151	Stato del serbatoio D151	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Terrapieno del serbatoio D151	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Pompe G151/G152/G153	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Pompe G154/G155/G158	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D307	Serbatoio di stoccaggio soluzione vanadio D307	Stato del serbatoio D307	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D703	Serbatoio di stoccaggio Steamate (deossigenante per caldaie)	Stato del serbatoio D703	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D852	Serbatoio stoccaggio ipoclorito di sodio del chiarificatore D852	Stato del serbatoio D852	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C1-SA	D870	Serbatoio stoccaggio ipoclorito di sodio alle torri di raffreddamento D870	Pompe D872A/B	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Stato del serbatoio D870	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	G1301 A/S	Pompe di ricircolazione della soluzione di abbattimento in colonna C1301	Bacino di contenimento del serbatoio D870	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C48	F11316	Abbattimento ammoniacale in C1301	Portata acqua demineralizzata superiore a 700 kg/h (con impianto soluzione ammoniacale in marcia)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	<i>IMPIANTO F11316</i>
			La pompa è in marcia	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	C1301	Stato dell'apparecchiatura C1301	L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	-	Inerti da degasatori serbatoi dell'olio dei compressori P431 e P441	Il circuito che alimenta l'acqua di lavaggio al camino è integro e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	<i>IMPIANTO P441</i>