



## CHECK-LIST DI VERIFICA SETTIMANALE DEI SERBATOI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

(rif. PMC capitolo 1, paragrafo 1.4.1 e PMC capitolo 3, paragrafo 3.1.1, punto 2)

Reperto Produzione Ammoniaca

Firma operatore

Data

(settimana n°

52

Attività/Fase di lavorazione	Attrezzatura/Macchinario	Parametri	Tipo di controlli	Esito verifica	Note
Serbatoi	D151	Seratoio di stoccaggio ammoniacale anidra D151	Stato del seratoio D151	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Terrapieno del seratoio D151	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Pompe G151/G152/G153	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Pompe G154/G155/G158	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D307	Seratoio di stoccaggio soluzione variabile D307	Stato del seratoio D307	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
		Seratoio di stoccaggio Steamate (deossigenante per caldaie)	Stato del seratoio D703	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D852	Seratoio stoccaggio Ipoclorito di sodio del chiarificatore D852	Stato del seratoio D852	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Pompe D872/AB	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D870	Seratoio stoccaggio Ipoclorito di sodio alle tori di raffreddamento D870	Stato del seratoio D870	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			Bacino di contenimento del seratoio D870	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C1-SA	G1301 AS	Abbattimento ammoniacale in C1301	Pompe di ricircolazione della soluzione di abbattimento in colonna C1301	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
			La pompa è in marcia	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	F11316		Portata acqua demineralizzata superiore a 700 kg/h (con impianto soluzione ammoniacale in marcia)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	C1301		Stato dell'apparecchiatura C1301	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C48		Inerti da degassatori serbatoi dell'olio dei compressori P431 e P441	Il circuito che alimenta l'acqua di lavaggio al camino è integro e non presenta perdite visibili	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	IMP. FERRARO