



**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Democnoantropologici**
Tel. 0923 - 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

4961

Trapani, Prot. n. del **26 APR. 2023** Rif. Nota: Prot. n. del
Allegati n. :
Posizione **PP.UU. X, 71** (citare nella risposta)

OGGETTO: [ID: 8123]. GIBELLINA (TP). Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fovoltaico denominato "S&P 9" e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 100,27 MW, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Poggioreale (TP) e Monreale (PA).

Per il territorio di Trapani: Area di impianto e produzione di idrogeno verde, in Contrada Abita di Sopra, nei Comuni di Gibellina (TP) e Poggioreale (TP); Campi agro-fotovoltaici, siti in Contrada Magione nel Comune di Gibellina (TP) ed in Contrada Abita di Sopra, nei Comuni di Gibellina (TP) e Poggioreale (TP); Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze; Cavidotti di collegamento MT (30kV), nei Comuni di Gibellina (TP) e di Poggioreale (TP).

Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Ditta: Società S&P9 Srl - Sicilia e Progresso - con sede in Partinico (PA), Corso dei Mille, 312, dell'Ing. Sapienza Angelo.

Valutazioni

Gibellina: foglio 2 - Campo agrivoltaico
Gibellina: fogli 5 e 7, - Stazione AT Rete-Utente
Gibellina: fogli 13 e 14 e Poggioreale: foglio 1 agrivoltaico e idrogeno verde.
Vedi elaborato di progetto EL.7.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22
00153 **ROMA**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

All' Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via C. Colombo, 44
00147 **ROMA**

pec: va@pec.mite.gov.it

e, p.c. Al Società S&P9 Srl
del Sig. Sapienza Angelo
Corso dei Mille, 312
PARTINICO (PA)

pec: svilupposep9@pec.it

In riferimento al progetto di cui all'oggetto,

VISTA la documentazione con aggiornamenti pervenuta a questa Soprintendenza da parte della Società S&P9 Srl il 17.03.2023, prot. n. 3136, e consultata nel portale del MITE dalla quale si evincono le modifiche progettuali richieste da questa Amministrazione con nota prot. n. 2417 del 01.03.2023 che si allega;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;*

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina e di Poggioreale in date 21 e 17.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina e di Poggioreale in date 29 e 28.06. 2017;

CONSIDERATO che la competenza di questa Amministrazione è relativa alla realizzazione della Stazione di trasformazione (SE di Rete – Impianto di Rete) e consegna (SE di Utente – Impianto di Utente) Utente e di una parte dell'elettrodotto interrato che si inoltra nelle S.P. 9 e 37 e S.I. di Gibellina, che si collocano nel Comune di Gibellina, nonché agli impianti agro-fotovoltaici e di idrogeno verde nei territori di Gibellina e Poggioreale, sopra indicati;

CONSIDERATI i pareri favorevoli già resi da questa Amministrazione relativi alla stazione di trasformazione e consegna, ubicata nello stesso luogo, degli altri impianti agro-fotovoltaici S&P, S&P2, S&P3, S&P4, S&P5, S&P8, S&P11 della medesima Società, ricadenti quasi complessivamente nei territori della provincia di Palermo;

VISTO il parere favorevole di massima di questa Amministrazione, prot. n. 2417 del 01.03.2023, relativamente alle opere che si sviluppano nei Comuni di Gibellina e di Poggioreale, a condizione che:

- *nella località Magione, venga abolita la parte di area pannellata settentrionale compresa tra il Fiume Freddo, la Ferrovia storica e la Regia Trazzerza 343;*
- *venga incrementata la fascia di mitigazione con ulivi adulti a tre filari sfalsati per una ampiezza non inferiore a m 30,0 per tutto il perimetro dei due impianti agro-fotovoltaici, nelle Locc. Magione ed Abita di Sopra, al fine di creare un distacco visivo nel rispetto dei comprensori circostanti e del trazzerato regio. Si specifica che l'impianto in loc. Magione – Gibellina dista km 1,70 circa dal cimitero storico della cittadina e l'impianto di Abita di Sopra dista km 1,80 circa dalla città antica sul Monte Castellazzo di Poggioreale, alto m 614 sul livello del mare;*
- *dovrà essere opportunamente schermato l'impianto a idrogeno verde con le stesse modalità sopra indicate al fine di porre in essere una maggiore salvaguardia dei luoghi, del Vallone Castellazzo, per le motivazioni sopra espresse, date le caratteristiche specifiche di tale area di produzione, introdotta in un contesto a tutt'oggi agricolo;*
- *la Ditta dovrà attenersi agli obblighi relativi all'eventuale ritrovamento di beni storico-archeologici nel corso delle attività di scavo, effettuando le comunicazioni previste dalla normativa vigente – D.Lgs. 42/2004”.*

CONSIDERATO che la Società in argomento ha ottemperato a quanto prescritto da questa Soprintendenza, producendo gli elaborati SP9EPD004_01, SP9EPD005_0, SP9EPD010_01, SP9EPD012_01, la stessa, alla luce di quanto sopra **esprime parere favorevole** alla realizzazione degli impianti agro-fotovoltaici, dell'impianto con produzione di idrogeno verde, della Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, in argomento. Restano invariati gli obblighi discendenti dagli eventuali ritrovamenti di beni archeologici nel corso dei lavori succitati.



Soprintendente
Girolama Fontana

24.04. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione sicilia it
Funzionari o incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mamma	stanza	21	piano	2°	telefono	0923 808 292	Durata procedimento:	ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urpsopritp@regione sicilia it	Responsabile:		nome cognome					
Stanza	Piano	Tel	Orario e giorni ricevimento		10,00 – 13,00 Lunedì e 15,30 – 17,30 Mercoledì				



**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demotnoantropologici**
Tel. 0923 - 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **002417** del - **1 MAR. 2023** Rif. Nota: Prot. n. del

Allegati n. :

Posizione **PP.UU. X, 71** (citare nella risposta)

OGGETTO: [ID: 8123]. GIBELLINA (TP). Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fovoltaico denominato "S&P 9" e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 100,27 MW, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Poggioreale (TP) e Monreale (PA).

Per il territorio di Trapani: Area di impianto e produzione di idrogeno verde, in Contrada Abita di Sopra, nei Comuni di Gibellina (TP) e Poggioreale (TP); Campi agro-fotovoltaici, siti in Contrada Magione nel Comune di Gibellina (TP) ed in Contrada Abita di Sopra, nei Comuni di Gibellina (TP) e Poggioreale (TP); Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze; Cavidotti di collegamento MT (30kV), nei Comuni di Gibellina (TP) e di Poggioreale (TP).

Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Ditta: Società S&P9 Srl - Sicilia e Progresso - con sede in Partinico (PA), Corso dei Mille, 312, dell'Ing. Sapienza Angelo.

Valutazioni

Gibellina: foglio 2 - Campo agrivoltaico
Gibellina: fogli 5 e 7. - Stazione AT Rete-Utente
Gibellina: fogli 13 e 14 e Poggioreale: foglio 1 agrivoltaico e idrogeno verde.
Vedi elaborato di progetto EL7.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22
00153 **ROMA**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c. Al Società S&P9 srl
del Sig. Sapienza Angelo
Corso dei Mille, 312
PARTINICO (PA)

pec: svilupposep9@pec.it

In riferimento alla nota del 16.11.2022, prot. n. 5750 della Soprintendenza Speciale per il PNRR in indirizzo, relativa all'oggetto;

VISTA la documentazione con aggiornamenti fino al 21.12.2022, consultata nel portale del MITE dalla quale si evince l'ubicazione degli impianti agrovoltaici e di idrogeno verde, nei Comuni di Gibellina e di Poggioreale, dei cavidotti e della stazione di trasformazione e consegna individuata nel Comune di Gibellina, ricadenti nella Provincia di Trapani e degli ulteriori campi ricadenti nella provincia di Palermo;

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11*;

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina e di Poggioreale in date 21 e 17.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina e di Poggioreale in date 29 e 28.06. 2017;

CONSIDERATO che la competenza di questa Amministrazione è relativa alla realizzazione della Stazione di trasformazione (SE di Rete – Impianto di Rete) e consegna (SE di Utenza – Impianto di Utenza) Utente e di una parte dell'elettrodotto interrato che si inoltra nelle S.P. 9 e 37 e S.I. di Gibellina, che si collocano nel Comune di Gibellina, nonché agli impianti agro-fotovoltaici e di idrogeno verde nei territori di Gibellina e Poggioreale, sopra indicati;

CONSIDERATI i pareri favorevoli già resi da questa Amministrazione relativi alla stazione di trasformazione e consegna, ubicata nello stesso luogo, degli altri impianti agro-fotovoltaici S&P, S&P2, S&P3, S&P4, S&P5, S&P8, S&P11 della medesima Società, ricadenti quasi complessivamente nei territori della provincia di Palermo;

CONSIDERATA la relazione, già prodotta dalla Ditta il 01.08.2022, *SP9REL031_00-SeP_9-IMPIANTO VPIA_Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico* che, attraverso un'analisi dei territori in questione, attribuiscono un rischio archeologico basso alle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, del 19.12.2022, relativa agli impianti agro-fotovoltaici e di idrogeno verde dalla quale *"si evince che i terreni alle particelle succitate, nelle aree suddette, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico. Tuttavia, l'impianto nel territorio del Comune di Gibellina, in loc. Magione, resta nelle vicinanze dei siti di Rosignolo e Nadore – siti nn. 25 e 26, presenti nella Carta Archeologica del PP succitato, che si snodano dall'epoca ellenistica, romana, fino all'età bizantina. E' da precisare, inoltre, che le zone ad Est della zona interessata dall'impianto agro-fotovoltaico sono state fittamente popolate dall'epoca ellenistica fino all'età bizantina come dimostrano i siti nn. 89, 73, 72, 88. Per quanto concerne, l'impianto agro-fotovoltaico e di idrogeno verde nel territorio di Gibellina-Poggioreale, in loc. Abita di Sopra, essi restano nelle vicinanze del sito n. 100 ex Monastero di Santa Maria dell'Abita di epoca medievale e moderna.*

Resta inteso che, qualora nel corso di lavori di scavo nelle zone di progetto si ritrovassero beni storico-archeologici, la Ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente – D.Lgs. 42/2004";

CONSIDERATO che l'impianto agro-fotovoltaico di maggiore estensione verrà immesso in un territorio dalle connotazioni agrarie tradizionali con caratteri di ruralità, interessando anche tratti di Trazzere Regie e zone con realtà fluviali, quali il Fiume Freddo di Livello di Tutela 3, in area Magione-Gibellina, peraltro interessato anche da un tratto di ferrovia storica, mentre quello di più piccole dimensioni, insieme all'impianto di idrogeno verde, si inserisce nell'area Abita di Sopra dove è presente il Vallone Castellazzo, dall'omonimo Monte/abitato archeologico, pluristratificato, in Poggioreale,

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, per quanto di competenza **esprime parere favorevole di massima** relativamente alle opere che si sviluppano nei Comuni di Gibellina e di Poggioreale, **a condizione che:**

- nella località Magione, venga abolita la parte di area pannellata settentrionale compresa tra il Fiume Freddo, la Ferrovia storica e la Regia Trazzera 343;
- venga incrementata la fascia di mitigazione con ulivi adulti a tre filari sfalsati per una ampiezza non inferiore a m 30,0 per tutto il perimetro dei due impianti agro-fotovoltaici, nelle Locc. Magione ed Abita di Sopra, al fine di creare un distacco visivo nel rispetto dei comprensori circostanti e del trazzerato regio. Si specifica che l'impianto in loc. Magione – Gibellina dista km 1,70 circa dal cimitero storico della cittadina e l'impianto di Abita di Sopra dista km 1,80 circa dalla città antica sul Monte Castellazzo di Poggioreale, alto m 614 sul livello del mare;
- dovrà essere opportunamente schermato l'impianto a idrogeno verde con le stesse modalità sopra indicate al fine di porre in essere una maggiore salvaguardia dei luoghi, del Vallone Castellazzo, per le motivazioni sopra espresse, date le caratteristiche specifiche di tale area di produzione, introdotta in un contesto a tutt'oggi agricolo;
- la Ditta dovrà attenersi agli obblighi relativi all'eventuale ritrovamento di beni storico-archeologici nel corso delle attività di scavo, effettuando le comunicazioni previste dalla normativa vigente – D.Lgs. 42/2004.

Ai fini dell'espressione del parere definitivo, la Ditta dovrà produrre a questa Soprintendenza le modifiche progettuali richieste.

Il Soprintendente
(Arch. Girolama Fontana)



28.02.2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp_uo3@regione sicilia.it
Funzionari o incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammina	stanza	21	piano	2°	telefono	0923 808 292	Durata procedimento:	ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urpsopritp@regione sicilia.it	Responsabile		nome cognome					
Stanza	_____	Piano	_____	Tel.	_____	Orario e giorni ricevimento			
							10.00 – 13.00 Lunedì e 15.30 – 17.30 Mercoledì		