



PIANTA CHIAVE

LEGENDA DEI SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VISIBILE MONOFACCE CON PITTORAMA FULL COLOR E PANNELLO ALFANUMERICO
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO ESTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO INTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	CENTRALINA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE
[Symbol]	CENTRALINA AEROMOTORE E RELEVATORE CO-OP-10-102
[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON GRANTI DOPPIA MANICETTA 25 m
[Symbol]	GRANTE CON DOPPIA MANICETTA 25 m
[Symbol]	VENTILATORE JET-FAN + GRUPPO PRESA SPINA 63 A RESISTENTE AL FUOCO + CASSETTA CONTROLLO VENTILATORE
[Symbol]	QUADRO ELETTRICO PER COMANDO MANUALE VENTILATORI
[Symbol]	CENTRALINA PER CONTROLLO TRAFFICO
6100	CABLO FIBROPLASTICO PER RIVELAZIONE INCENDI
1/1	TERMINAZIONE DI CAVI E CONNETTORI DI RACCORDO CAVO TRASMISSIONE RADIO
6000	CABLO MICROFESSURATO PER TRASMISSIONE RADIO
220	CABLO COASSIALE ARMATO
12600	CABLO IN FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 µm 12 FIBRE
5950	CABLO UTP 4 COPPIE CAT. 6
5200	CABLO BUS 4x2,5 (POTRACOM16)
1600	1 CABLO 2x2,5 FIBROPLASTICO + 1 set (cavo esterno, gruppo 4 (10x4) + 1 CABLO 2x1,5 FIBROPLASTICO (cavo interno armato))
3750	CABLO 2x1,5 SEGNALE CONTROLLO PORTE ARMADETTO ESTINCTORI
8000	CABLO DI COMANDO VEICOLE IMPANNO DRECC ANTINCENDIO + 2 2x2,5 FIBROPLASTICO
149	VALVOLA IMPANNO SERVO ANTINCENDIO

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaiola
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO COD. ANS8

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
RACCOMANDAMENTO: PRO I.T.E.R. sinergo
TEMPORANEO: PROGETTISTI: PRO I.T.E.R. sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Aronchi - Società Pro Ter Srl
Direttore Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Dott. Carlo Massimo Montecchi - Società Pro Ter Srl
Albo Geol. Lombardia n. 4912

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Marzoli - Società Enel Ed Srl
Direttore Ingegneri Provincia di Varese n. 1802

VEDI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Innocenzo Colonna

PROTOCOLLO: DATA:

11 - IMPIANTI
11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA
DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI - PARTE B

CODICE PROGETTO	NOVITÀ FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	Liv. PROJ. N. PROJ.		
LO702M E 2101	T00101MPP16.pdf	A	1:250
CODICE ELAB.	T010101IMP PP16		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FERRAGGIO	MANICHERINI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO