



PIANTA CHIAVE

LEGENDA DEI SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE CON PITTORAMA FULL COLOR E PANNELLO ALFANUMERICO
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO ESTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO INTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	CENTRALINA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE
[Symbol]	CENTRALINA ANEMOMETRO E RILEVATORE CO-OP-NO-NO2
[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON IRRADII DOPIA MANICHETTA 25 m
[Symbol]	IRRADII CON DOPIA MANICHETTA 25 m
[Symbol]	VENTILATORE 4T-FAN + GRUPPO PRESA SPINA 6.3 A RESISTENTE AL FUOCO + CASSETTA CONTROLLO VENTILATORE
[Symbol]	QUADRO ELETTRICO PER COMANDO MANUALE VENTILATORI
[Symbol]	CENTRALINA PER CONTROLLO TRAFFICO
6100	CARICHI FIBROPLASER PER RIVELAZIONE INCENDI
1/1	TERMINAZIONE DI CAVI E CONNETTORI DI ACCESSO CAVO TRASMISSIONE RADIO
6000	CABLO MICROFESSURATO PER TRASMISSIONE RADIO
220	CABLO COSSIALE ARMATO
12600	CABLO IN FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 µm 12 FIBRE
5950	CABLO UTP 4 COPRE CAT. 6
5200	CABLO BUS 4X2.5 (STAR/DWAVE)
1600	1 CABLO 2X2.5 FIBROPLASER + 100 (armato, acciaio, spina 4120V) + 1 CABLO 2X1.5 FIBROPLASER (armato, acciaio, spina)
3750	CABLO 2X1.5 SEGNALI CONTROLLO PORTE ARMADETTO ESTINGUORI
8000	CABLO DI COMANDO VEICOLI IMPIANTO SORCO ANTINCENDIO + 2 XLS 2018/DWAVE
149	VEICOLI IMPIANTO SORCO ANTINCENDIO

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
 Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaiola
 Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
 e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
 1° stralcio

COD. ANS8

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
 RACCOMANDAMENTO: PRO I.T.E.R. PRO I.T.E.R. sinergo
 TEMPORANEO: PROGETTISTI: PRO I.T.E.R. sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 SPECIALISTICHE: Ing. Riccardo Pignatelli - Società Pro per Srl
 Direttore Ingegneri Provinciali di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
 Dott. Carlo Alberto Montecchiari - Società Pro per Srl
 Albo Geol. Lombardia n. 4912

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Ing. Massimo Marzoli - Società Enel srl
 Direttore Ingegneri Provinciali di Genova n. 1802

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Innocenzo Colonna

PROTOCOLLO: DATA:

11 - IMPIANTI
11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA
DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI - PARTE D

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA
PRODOTTO	000101MPPP18.pdf		
ELABORATO	T0101M01IMP18	A	1:200
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	MANICHERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

