

**TRASMISSIONE VIA PEC**

ENEL Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica Federico II  
72020 BRINDISI  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

**E, p.c.:** Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante ed AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

ARPA Puglia  
Direzione Scientifica  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[tgse.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tgse.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
Dipartimento Provinciale di Brindisi  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo D.M. n. 84 del 21 aprile 2020, con avviso pubblicato su G.U. 124 del 15/5/2020.

**OGGETTO:** Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2023 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data 09/05/2023 avrà inizio l'attività di controllo ordinario in relazione allo stabilimento Enel Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo (GI) è composto da Nicola Zappimbulso e Fernando Pensosi di ISPRA, e da Anna Maria D'Agnano, Giovanni Taveri (UPG), Ettore Tollemeto, Alessandra Nocioni e Stefano Spagnolo di ARPA Puglia.

Si comunica, inoltre, che il GI necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. Atto di Nomina del Gestore e delega nel caso di altra persona presente in sua vece alla video conferenza di apertura;
2. Copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi delle materie prime e ausiliarie consumati per l'anno 2022;
3. Le condizioni di marcia (potenza, produzione e rendimento) su base mensile dal 1/1/2023 al 30/4/2023 per ogni gruppo come prescritto dal PMC; stato attuale degli impianti della Centrale

- (fermo/marcia) con relative note esplicative degli stati di fermo, riportandone la data di inizio della fermata;
4. Esiti dei monitoraggi relativi ai transitori dei primi quattro mesi dell'anno 2023 (par. 3.2 del PMC) con particolare riferimento ai valori di concentrazione medi orari degli inquinanti pertinenti ed ai volumi dei fumi calcolati;
  5. Gli esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse anno 2022 e primo quadrimestre 2023 (PMC par. 3.4). Evidenze delle ispezioni visive (nastri trasportatori, zone di stoccaggio). Aggiornamento programma LDAR (Leak Detection and Repair);
  6. L'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione ritenute rilevanti dal punto di vista ambientale e gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli (ordinari e straordinari), delle verifiche di integrità dei bacini di contenimento dei combustibili liquidi e delle manutenzioni per l'anno 2022 ed il primo trimestre del 2023 incluso il cronoprogramma delle dismissioni e del ripristino delle aree.
  7. Consumi idrici relativi al primo trimestre del 2023 (par. 2.1 del PMC);
  8. Ultimo aggiornamento della relazione/procedura inerente alla gestione delle acque meteoriche;
  9. Esiti ispettivi condotte fognarie anni 2022-2023;
  10. Planimetria aggiornata ad aprile 2023 che comprenda le aree preposte al deposito temporaneo rifiuti;
  11. Relazione tecnica sulle modalità attuate dal Gestore in merito al decommissioning del carbone previsto dal DM 84 del 21/04/20, da realizzarsi entro il 31/12/25, alla luce del DL "Ucraina" n.14 del 22/2/22 convertito in legge n.28 del 05/04/22; nello specifico si richiede l'eventuale aggiornamento della nota prot. 7434 del 14/5/2021 contenente il piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone per i gruppi BS1, BS3 e BS4;
  12. Manuale di Gestione dello SME aggiornato all'ultima revisione;
  13. Evidenza documentale della Siemens sugli analizzatori SME di NH<sub>3</sub> e Hg installati presso i tre Gruppi di ENEL a conferma di quanto dichiarato dal Gestore che i dati elementari Tal Quali di NH<sub>3</sub> e Hg sono acquisiti dagli strumenti già normalizzati all'umido. Tale richiesta è stata avanzata nel corso dell'incontro tecnico sugli SME tra ARPA Puglia, ISPRA ed ENEL svoltosi il 29/03/2023;
  14. Documentazione inerente alla conformità alla norma UNI EN 14181:2015 dei camini dotati di SME, in particolare:
    - a. le ultime e le penultime QAL2 e AST dei parametri monitorati dagli SME;
    - b. le ultime QAL3;

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica di seguito elencati:

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it); [controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it); [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it).

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **9 maggio 2023 alle ore 11:00**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link:

con codice di accesso da utilizzare solo il giorno previsto al fine di non invalidare il collegamento; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione al referente del controllo Dr. Nicola Zappimbulso inoltrando un messaggio di conferma all'indirizzo [nicola.zappimbulso@isprambiente.it](mailto:nicola.zappimbulso@isprambiente.it) e [controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it).

Si comunica che il GI si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva, rispetto a quella già disponibile, nel corso della videoconferenza del 9 maggio 2023.

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; a tal fine si richiede che il SPP della Società Enel Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi partecipi alla videoconferenza del 9 maggio 2023 allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza; protocolli connessi alla prevenzione da COVID-19, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale / comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno 9 maggio 2023, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante Verbale di attestazione sopralluogo e/o Verbale di chiusura attività di controllo da redigersi nel corso di videoconferenza/e successiva/e.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)