



San Donato Milanese, 06/07/2022

Oggetto: Valori medi delle emissioni delle unità di compressione della Centrale di Terranuova Bracciolini

Impianto di Terranuova Bracciolini - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 1.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O2 (mg/Nm ³)	NOx 15% O2 (mg/Nm ³)	O2 (%)
Rapporto di prova 181-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 30/06/2022 dalle 09:17 alle 09:47	0.7	68.8	16.12
Rapporto di prova 182-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 30/06/2022 dalle 09:47 alle 10:17	0.7	67.3	16.05
Rapporto di prova 183-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 30/06/2022 dalle 10:17 alle 10:47	0.7	68.8	16.03
Media aritmetica	0.7	68.3	16.07

Impianto di Terranuova Bracciolini - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 2.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O2 (mg/Nm ³)	NOx 15% O2 (mg/Nm ³)	O2 (%)
Rapporto di prova 184-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 14:17 alle 14:47	1.6	64.8	15.93
Rapporto di prova 185-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 14:47 alle 15:17	1.6	66.5	15.95
Rapporto di prova 186-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 15:17 alle 15:47	1.6	66.9	15.96
Media aritmetica	1.6	66.1	15.95



Impianto di Terranuova Bracciolini - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 3.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O ₂ (mg/Nm ³)	NO _x 15% O ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)
Rapporto di prova 187-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 10:25 alle 10:55	0.6	48.2	15.80
Rapporto di prova 188-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 10:55 alle 11:25	1.0	51.2	15.85
Rapporto di prova 189-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 11:25 alle 11:55	0.8	54.4	15.88
Media aritmetica	0.8	51.3	15.84

Impianto di Terranuova Bracciolini - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 4.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O ₂ (mg/Nm ³)	NO _x 15% O ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)
Rapporto di prova 190-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 08:21 alle 08:51	0.6	48.1	15.86
Rapporto di prova 191-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 08:51 alle 09:21	0.8	45.4	15.98
Rapporto di prova 192-2022 del 06/07/2022 Misure effettuate il 29/06/2022 dalle 09:21 alle 09:51	0.6	45.1	15.99
Media aritmetica	0.7	46.2	15.94

DISPMI
Laboratori e Sviluppo
Il Responsabile
(Ing. A. Alagna)