

<b>Per / To:</b>	ISPRA ARPA DAP Taranto ARPA Direzione Scientifica Bari Prefettura Taranto ASL Taranto		
<b>Pec</b>	<a href="mailto:Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it">Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it</a> <a href="mailto:Dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it">Dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it</a> <a href="mailto:Telex.prefeta@pec.interno.it">Telex.prefeta@pec.interno.it</a> <a href="mailto:Dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it">Dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</a> <a href="mailto:Dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it">Dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</a>		
<b>Da / From:</b>	Giovanni Del Vecchio		
<b>Telefono / Phone:</b>	0994817210	<b>Fax :</b>	0994817200
<b>Data / Date:</b>	6/7/2022	<b>Pagine, copertina inclusa Page, including cover:</b>	2

**Messaggio / Message:**

**Oggetto: -Evento n°19/2022 - Comunicazione accensione torcia per avviamento a freddo del MD3**

Il sottoscritto Giovanni Del Vecchio, su incarico del Gestore dell'impianto Ing. Vito Ancona, in riferimento alla prescrizione numero [46] a pag. 80 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 140 del 17/7/2020 (autorizzazione AIA) "durante le fasi eccezionali di funzionamento delle tre torce, il gestore deve mantenere un sistema di monitoraggio [....]. In particolare il gestore deve:

- misurare in continuo la portata dei gas inviati in ciascuna delle tre torce;
- misurare la durata di ciascun evento
- determinare la portata e la composizione dei fumi emessi

gli esiti di tale monitoraggio devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità di controllo, ad ARPA Puglia, alla Prefettura e all'ASL di Taranto, [....].

<u>Data e ora evento</u>		06/07/2022 16:58
<u>Portata gas inviati in torcia (calcolo*)</u>	Nm <sup>3</sup>	14.250
<u>Durata evento</u>	Minuti	90
<u>Portata fumi emessi</u>	Nm <sup>3</sup>	83.700
<u>Composizione fumi emessi</u>		
<u>Emissioni CO</u>	kg	49,14
<u>Emissioni idrocarburi totali (THC)</u>	kg	18,58
<u>Emissioni NOx</u>	kg	9,02
<u>Emissioni SOx</u>	kg	0
<u>Emissioni particolato</u>	kg	0,81
<u>CO<sub>2</sub></u>	kg	47.088

\*Il valore misurato della portata gas alla torcia viene restituita dallo SME alla mezzanotte di ogni giorno; tale dato, per assicurare l'inoltro tempestivo delle informazioni richieste, è stato calcolato manualmente partendo da valori medi immediatamente fruibili dal sistema "Distributed Control System" (DCS), ciò può comportare lievi differenze fra le due determinazioni.

#### Composizione gas inviati in torcia:

<u>Portata gas metano</u>	Nm <sup>3</sup>	1.705
<u>Portata gas afo</u>	Nm <sup>3</sup>	12.545
<u>Portata gas LDG</u>	Nm <sup>3</sup>	0
<u>Portata gas coke</u>	Nm <sup>3</sup>	0

La ripartizione della miscela dei gas che vanno in torcia è stimata mediante misure di processo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

**AdI Energia**  
*Giovanni Del Vecchio*