



**PROTEZIONE DALLA CORROSIONE**

- Finitura → SA 3
- Zincatura a spruzzo → 100 µm
- Ossido di ferro micaceo DB 704 → 180 µm

**Sola finitura:**

- Superfici contro parti in calcestruzzo della struttura (fino a 50 mm dal bordo)
- Zincatura a spruzzo:
- Superfici a contatto tra dispositivo e piastre portanti (fino a 20 mm dal bordo del dispositivo)
- Superfici contro parti in acciaio della struttura

Installazione di appoggi secondo EN 1337 e EN 15129

Il dispositivo deve essere installato orizzontalmente (massima pendenza in ogni direzione 5‰)

**DATI TECNICI**

**Forze, spostamenti e rotazioni allo SLE**

- Carico verticale max. (NSd,max)
- Carico verticale min. (NSd,min)
- Massimo spost. sull'asse X (dxd,max)
- Massimo spost. sull'asse Y (dyd,max)
- Massima rotazione intorno all'asse X (αxd,max)
- Massima rotazione intorno all'asse Y (αyd,max)

- Fz,max = 2602,0 kN
- Fz,min = 781,0 kN
- dx,max = 20 mm
- dy,max = 14 mm
- rx,max = 0,0000 rad
- ry,max = 0,0100 rad

**Forze, spostamenti e rotazioni allo SLU**

- Carico verticale max. (NEd,max)
- Carico verticale min. (NEd,min)
- Massimo spost. sull'asse X (dxEd)
- Massimo spost. sull'asse Y (dyEd)
- Compon. spost. sismico lungo l'asse X (dxbd)
- Compon. spost. sismico lungo l'asse Y (dybd)
- Massima rotazione intorno all'asse X (αxEd,max)
- Massima rotazione intorno all'asse Y (αyEd,max)

- Fz,max = 1141,0 kN
- Fz,min = 781,0 kN
- dx,max = 91 mm
- dy,max = 64 mm
- dx,bd = 91 mm
- dy,bd = 64 mm
- rx,max = 0,0030 rad
- ry,max = 0,0030 rad

- Fattore di smorzamento equivalente a dbd
- Rigidità orizzontale effettiva a dbd
- Fattore di forma

- ξb(dx=y=dxy,bd) = 11 % ca.
- Kb(dx=y=dxy,bd) = 1,7 kN/mm ca.
- S = 13,4 --

Forza max. orizzontale

Fxy,max = 193 kN

**Coefficienti di attrito:**

- sovrastruttura (acciaio) µd = 0,2
- sottostruttura (cls) µd = 0,5

Numero di dispositivi: 12 (isolatori)

Posizione:

Nr XY

- 1 VI13-P6P.2/A
- 2 VI13-P6P.2/B
- 3 VI13-P6P.2/C
- 4 VI13-P7P.1/A
- 5 VI13-P7P.1/B
- 6 VI13-P7P.1/C
- 7 VI13-P7P.2/A
- 8 VI13-P7P.2/B
- 9 VI13-P7P.2/C
- 10 VI13-SPBP.1/A
- 11 VI13-SPBP.1/B
- 12 VI13-SPBP.1/C

**NOTA:**

GLI APPARECCHI DI APPOGGIO RAPPRESENTATI SONO SOLO INDICATIVI. ESSI POTRANNO ESSERE VARIATI IN SEDE REALIZZATIVA IN FUNZIONE DEL FORNITORE PRESCELTO PURCHÉ AVENTI STESSE O SUPERIORI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

VERIFICARE IN CANTIERE L'ESATTO TRACCIAMENTO DELLE PIASTRE SUI BAGGIOLI IN ACCORDO ALLE REALI CARPENTERIE DELLE TRAVI.

Tutti i materiali dovranno essere a marchiatura CE in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 305 del 8/11/2011

APPARECCHI DI APPOGGIO  
Secondo UNI EN 1337-5:2005



**VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)**  
**VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA**  
**INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA**  
**3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE**

**PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**GE265**



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTISTA SPECIALISTA	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Fabrizio CARDONE	Ing. Alessandro RODINO	Ing. Paolo Alberto COLETTI	Dott. Domenico TRIMBOLI

**OPERE MAGGIORI**  
**SVINCOLO DI MELARA**  
**VIADOTTO RAMPA 'P'**  
**DISPOSITIVO DI APPOGGIO - TIPO "MLRB 2563 kN" (BI-15)**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPGE0265	0000_V04VI13STRDC15_B	B	VARIE
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	CODICE ELAB.	
DPGE0265	E 20	V04VI13STRDC15	
C			
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Ottobre 2021	G. Naretto A. Rodino D. Morgera
A	EMISSIONE	Marzo 2021	G. Naretto A. Rodino D. Morgera
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO