



MISURA
Laboratori e Sviluppo
Via Zavattini 3
20097 San Donato
Milanese (MI)

Rapporto di prova n. SAM-22000515 / GAS

Prelevato a	MAZARA	A.O.P.	95132_I_P_G
Prelevato il	30 settembre 2022 11.40	Bombola	SW 495
Campione n.	SAM-22000515	Pressione	74.1 Bar
Operatore analisi	Claudio Domaneschi		

Composizione ottenuta mediante analisi gascromatografica secondo LASVIL-STO-029 e ISO 19739:2007

<i>Nome analisi e analiti</i>	<i>Misura</i>	<i>Unità di misura</i>
Analisi LASVIL centesimale		
Metano	87.429	% mol
Etano	7.648	% mol
Propano	1.136	% mol
isoButano	0.107	% mol
Butano	0.137	% mol
neoPentano	0.002	% mol
isoPentano	0.028	% mol
Pentano	0.027	% mol
Esani e superiori	0.031	% mol
Azoto	2.188	% mol
Anidride carbonica	1.173	% mol
Elio	0.077	% mol
Ossigeno	0.015	% mol
Idrogeno	0.002	% mol
Potere calorifico superiore	39618.39	kJ/m3
Potere calorifico inferiore	35773.25	kJ/m3
Indice di Wobbe	49966.63	kJ/m3
Massa volumica	0.77047	kg/m3
Densità relativa	0.62869	
Fattore di comprimibilità	0.99756	

m3 = metro cubo a 15° 101.325 kPa

Dati calcolati secondo UNI EN ISO 6976:2017 (15 15)

Data analisi 24 Nov 2022 2:06:

Data arrivo campione 23/11/2022

Caricato il 24/11/2022 Da Claudio Domaneschi

Richiedente PROMIS

Pagina 1 di 2



MISURA
Laboratori e Sviluppo
Via Zavattini 3
20097 San Donato
Milanese (MI)

Rapporto di prova n. SAM-22000515 / GAS

Prelevato a	MAZARA	A.O.P.	95132_I_P_G
Prelevato il	30 settembre 2022 11.40	Bombola	SW 495
Campione n.	SAM-22000515	Pressione	74.1 Bar
Operatore analisi	Claudio Domaneschi		

Composizione ottenuta mediante analisi gascromatografica secondo LASVIL-STO-029 e ISO 19739:2007

<i>Nome analisi e analiti</i>	<i>Misura</i>	<i>Unità di misura</i>
Analisi LASVIL solforati e odorizzanti		
Solfuro di idrogeno	0.0	mg/m3
Ossisolfuro di carbonio	1.3	mg/m3
Metilmercaptano	0.0	mg/m3
Etilmercaptano	0.0	mg/m3
Dimetilsolfuro	0.0	mg/m3
Isopropilmercaptano	0.0	mg/m3
Terziariobutilmercaptano	0.0	mg/m3
Propilmercaptano	0.0	mg/m3
Metiletilsolfuro	0.0	mg/m3
Dimetildisolfuro	0.0	mg/m3
Tetraidrotiofene	0.0	mg/m3
Metiletildisolfuro	0.0	mg/m3
Zolfo da mercaptani	0.0	mg/m3
Zolfo totale	0.7	mg/m3

m3 = metro cubo a 15° 101.325 kPa

Dati calcolati secondo UNI EN ISO 6976:2017 (15 15)

Data analisi 24 Nov 2022 2:06:

Data arrivo campione 23/11/2022

Caricato il 24/11/2022 Da Claudio Domaneschi

Richiedente PROMIS

Pagina 2 di 2

Per approvazione
Alejandra Casola