

Spett.le MASE, WPD Frentiani srl

e p.c. TERNA

con riferimento all'impianto in oggetto, si riporta che la stazione di trasformazione MT/AT proposta da WPD Frentiani e localizzata al catasto del Comune di Larino, Foglio 43 mappali 90 e 150 presenta parziale interferenza con:

1. futura linea TERNA 380kv Gissi-larino-Foggia in via corso di VIA statale ID VIP 2086;

2. sottostazione di elevazione MT/AT afferente ai progetti Limes 24, Enel Larino 1, Solar Energy 2, Green Venture Montori

La presente per comunicare che Limes 24 srl ha già ottenuto per il proprio impianto il superamento della verifica di assoggettabilità a VIA Regionale con DD 1960 del 16.04.2020 e che la stazione di trasformazione MT/AT WPD Frentiani deve essere necessariamente rilocalizzata al di fuori delle particelle identificate al catasto del Comune di Larino al foglio 43 mappali 90, 124, 150, 152, già opzionati dalla scrivente, di modo da superare le problematiche evidenziate ai punti 1. e 2. di cui sopra.

distinti saluti.