VENTILATORI - LEGENDA CAVI

Oggetto	TIPO DI CAVO	Alimentazione da:	Tipo di posa
V1V	FTG10M16 3x50+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Sx
V1C	FTG10M16 3x50+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Dx
V2V	FTG10M16 3x70+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Sx
V2C	FTG10M16 3x70+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Dx
V3V	FTG10M16 3x185+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Sx
V3C	FTG10M16 3x185+PE95	Locale tecnico	Canale illuminazione Dx
VC2V	FTG10M16 3x2,5+PE2,5	Locale tecnico	Canale
VC2C	FTG10M16 3x25+PE16	Locale tecnico	Canale galleria di emergenza
Sensori ventilatore	FTG10OHM16 10x1,5	ARMADIO SOS	Tubazione a vista
Alim. CO/OP	FTG10OM16 2x2,5	Locale tecnico	Canale
Alim. Anemometro	FTG10OM16 2x2,5	Locale tecnico	Canale

N.B.: Il PE per i ventilatori è derivato da unico PE da 95 mmq posto sia sul canale DX che SX

VENTILATORI BYPASS - LEGENDA CAVI

Oggetto	TIPO DI CAVO	De Loc. Tecnico alimentato:	Tipo di posa
VC1-1	FTG10M16 4x10+PE35	QBYPASS 1	Canale gall emergenza
VC1-2	FTG10M16 4x10+PE35	QBYPASS 2	Canale gall emergenza
VC1-3	FTG10M16 4x25+PE35	QBYPASS 3	Canale gall emergenza
VC1-4	FTG10M16 4x35+PE35	QBYPASS 4	Canale gall emergenza

N.B.: I ventilatori dei By-pass sono alimentati dai relativi quadri di By-pass con cavi FTG10OM16 3x2,5+2,5mmq
La tabella elenca il tipo di cavo utilizzato per alimentare i quadri di By-pass

SEZIONE TIPO scala 1:100


CANALETTA PER IL CABLAGGIO ESCLUSIVO DI LINEE ENEL
CANALETTA PER IL CABLAGGIO ESCLUSIVO DI LINEE TELECOM
CANALETTA PER IL CABLAGGIO ESCLUSIVO DI LINEE ENEL
CANALETTA PER IL CABLAGGIO ESCLUSIVO DI LINEE TELECOM
PIANO VIABILE
FILO STRADALE
CANALETTA
CANALETTA
CANALETTA