

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CT-RG- SR)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Risposta a _____ del _____

Protocollo n. 12951 del 25/05/2023

Min. dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dir. Gen. Valutazioni Ambientali
Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS
Viale C. Colombo, 44 – Roma
va@PEC.mite.gov.it

Alpiq Wind Italia srl
Viale Marostica, 1 – Milano
alpiqwind@pec.alpiq.com

e p.c. **Segretario Generale Autorità di Bacino**
SEDE

OGGETTO: [ID: 9221] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell' art .23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di potenziamento di un impianto eolico, denominato “Parco Eolico Ennese”, costituito da 22 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 145,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Ramacca (CT), Raddusa (CT), Castel di Judica (CT) e Assoro (EN).

Proponente: Alpiq Wind Italia S.r.l .

Richiesta documentazione istruttoria.

Con la presente si riscontra la nota prot. 47616 del 29/03/2023 del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, introitata in pari data da questa Autorità di Bacino con prot. 7572, con la quale é stata trasmessa *Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.*, indicando il termine di 30 giorni per rendere i pareri delle Amministrazioni.

Il progetto energetico prevede modifiche la sostituzione di n. 47 aerogeneratori esistenti con 22 aerogeneratori aventi una potenza massima complessiva di 145,2 MW e la sostituzione dell'elettrodotto in MT da 20 MV con uno in MT da 30 MV.

Per quanto di competenza di questa Autorità di Bacino necessita il rilascio della Autorizzazione Idraulica Unica, per cui deve essere formalizzata istanza di AIU di cui al DSG n. 187 del 23/06/2022 che, a seguito della Circolare di questa Autorità prot. n. 11938/AdB del 06/07/2022, a far data del 01/10/2022 deve essere effettuata utilizzando il modello disponibile al seguente link:

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-07/modulo_istanza_AIU_editabile_0.pdf;

Dall' esame della documentazione scaricata attraverso il link si rileva che non sono rispettate le norme del punto C.5.1.2.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni e non sono sufficientemente analizzati gli aspetti di competenza di questa Autorità ai sensi del R.D. 523/1904 (T.U. sulle acque pubbliche) e del DSG n. 187 del 23/06/2022 di modifica, emanato da questa AdB, in attuazione del mutato assetto organizzativo disposto con D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, con particolare riferimento ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e alla documentazione amministrativa e tecnica, di cui ai punti 6.1. e 6.2, relativa all'ottenimento del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica (AIU).

Si ritiene pertanto necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- domanda, con il modello sopra indicato;
- regolarizzazione della documentazione amministrativa di cui al citato punto 6.1;
- ridimensionamento delle tubazioni in PEHD posti nelle inferenze degli attraversamenti idraulici con le strade di parco al fine di rispettare il punto C.5.1.2.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni;
- per gli attraversamenti dei corsi d'acqua naturali in TOC: determinazione analitica della profondità di posa della condotta, relativamente all'attraversamento in sub-alveo, capace a garantire una adeguata sicurezza nei confronti di eventuali fenomeni di erosione di fondo che si possono produrre anche in concomitanza di piene con tempo di ritorno di trecento anni;

Per quanto sopra esposto, il giudizio sul progetto in esame rimane sospeso, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità, in attesa della proposizione delle integrazioni richieste.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Funzionario Direttivo
(Giuseppe Garigali)

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 6
(Carmelo Cali)