

ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DA ITER DI VALUTAZIONE ENAC/ENAV

Il sottoscritto ing. Nicola Roselli, nato a Barletta (BT) il 16.03.1966 e residente a Termoli (CB) in via Messina, 9, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso al n.713, in qualità di tecnico incaricato in relazione al progetto per la "Costruzione ed esercizio dell'impianto di un impianto agrivoltaico comprensivo dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel comune di Martignacco (UD), formato da due sezioni ciascuno per una potenza nominale massima di 9006 kW, alla tensione rete di 20 KV, con opere di connessione anche nel comune di Fagagna (UD) di potenza nominale di 18012 kW" presentato a nome di Atlas Solar 2 Srl, codice fiscale e Partita IVA 03045640301, con sede legale in Milano (MI), Via Cino Del Duca, CAP 20122, pec: atlassolar2@legalmail.it, da eseguirsi nel territorio comunale di Martignacco (UD) per ciò che concerne il campo fotovoltaico e nel comune di Fagagna (UD) per ciò che concerne le opere di connessione alla RTN, costituito da un'area come di seguito specificato:

- Impianto denominato "Martignacco 1 – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 154.439,00 e superficie d'intervento pari a circa mq 116.129,00;
- Impianto denominato "Martignacco 2" – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 191.191,00 e superficie d'intervento pari a circa mq 128.645,00.

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ed ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

Assevera


che l'intervento in progetto secondo quanto definito dalla procedura "Verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea Enac" punto f - 2 (b) rientra nella costruzione di impianti fotovoltaici edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti su una superficie maggiore di 500 mq, ma risulta ubicato all'esterno delle zone di rischio aeroportuale (distanza maggiore di 6 km dall'ARP Airport Reference Point) e pertanto è escluso dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'articolo 709 del codice di Navigazione.

L'esito della valutazione è stato confrontato con l'utility di pre-analisi utilizzata per gli aeroporti con procedure strumentali di volo di competenza ENAV S.p.A. di cui si allega report.

Altresì dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Termoli, 28.02.2022

Il Tecnico



Scadenza : 16-03-2025
Diritti : 6,10



AS 4020133



IPZS s.p.a. - OPERAZIONE - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TERMOLI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 4020133

DI
ROSELLI NICOLA

ROSELLI
Cognome.....
NICOLA
Nome.....
16-03-1966
nato il.....
473 **1** **A 1966**
(atto n. **BARLETTA (BA)**)
a.....
Italiana
Cittadinanza.....
TERMOLI (CB)
Residenza.....
MESSINA 9
Via.....
CONIUGATO
Stato civile.....
INGEGNERE
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALMENTI
Statura..... **188**
Capelli..... **Castano scuri**
Occhi..... **Castani**
Segni particolari..... **NN**



Firma del titolare.....
TERMOLI **06-06-2014**

Impronta del dito
indice sinistro



REPORT

Richiedente

Nome/Società:	ATLAS SOLAR 2	Cognome/Rag.	SRL
C.F./P.IVA:	03045640301	Comune	MILANO
Provincia	MILANO	CAP:	20122
Indirizzo:	VIA CINO DEL DUCA	N° Civico:	5
Mail:		PEC:	atlassolar2@legalmail.it
Telefono:		Cellulare:	
Fax :			

Tecnico


Nome:	NICOLA	Cognome:	ROSELLI
Matricola:	713	Albo:	INGEGNERI DI CB

Ostacolo: Impianto fotovoltaico

Materiale: SILICIO MONOCRISTALLINO

Ostacolo posizionato nel Centro Abitato

Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m



Gruppo Geografico

FRIULI VENEZIA GIULIA-UD-MARTIGNACCO-VIA COLLOREDO DI PRATO

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	46° 3' 53.0" N	13° 7' 29.0" E	102.0 m	6.0 m	108.0 m	0.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)					
2	46° 3' 44.0" N	13° 7' 27.0" E	102.0 m	6.0 m	108.0 m	0.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)					