



21	22	23	24
ELABORATI DI RIFERIMENTO			
CODIFICA ELABORATO		DESCRIZIONE ELABORATO	
MAC-70-A18-40-MGS20001-00-02		General plan layout with new power plant	

LEGENDA

- Confine CTE A2A gencogas
- Layout di Centrale nello stato attuale
- Interventi in progetto:
Impianto motori a gas e relative opere
connesse

PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA⁽¹⁾

- | | EMISSIONE CONVOGLIATA CON CAMINO | |
|-----|--|--|
| E1 | CAMINO 200 Mt. - EMISSIONE FUMI TG 5
(539.879 E, 5.039.980 NY ²) | |
| E2 | CAMINO 200 Mt. - EMISSIONE FUMI TG.6
(539.884 E, 5.039.981 NY ²) | |
| E3 | CAMINO 25 Mt. - EMISSIONE FUMI GVA 39,3 MWt
(539.901 E, 5.039.945 NY ²) | |
| E6 | CAMINO 25 Mt. - EMISSIONE FUMI GVA 14,9 MWt
(539.937 E, 5.039.959 NY ²) | |
| | EMISSIONE CONVOGLIATA CON CAMINO - IMPIANTO A MOTORI | |
| E7 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 1
(539.948 E, 5.039.917 NY ²) | |
| E8 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 2
(539.942 E, 5.039.921 NY ²) | |
| E9 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 3
(539.938 E, 5.039.925 NY ²) | |
| E10 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 4
(539.959 E, 5.039.935 NY ²) | |
| E11 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 5
(539.952 E, 5.039.938 NY ²) | |
| E12 | CAMINO 40 Mt. - EMISSIONE FUMI MOTORE 6
(539.945 E, 5.039.940 NY ²) | |

Note:

(1) In Centrale sono inoltre presenti i punti di emissione non soggetti ad autorizzazione, di sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, relativi ai gruppi elettrogeni e alla motopompa antincendio e ulteriori tipologie di fonti di emissioni in atmosfera di tipo secondario: si veda la Scheda C.6 per una indicazione dettagliata.

(2) Le coordinate Est e Nord dei punti di emissione in atmosfera sono espresse nel sistema di riferimento UTM32-WGS84.

[illegible]