

<i>Attività</i>	<i>Matrice ambientale coinvolta</i>	<i>Impianto/Fasi di processo</i>	<i>Parametri</i>	<i>Apparecchiature, linee, serbatoi, strumentazione, altro</i>	<i>eventuali sistemi di sicurezza</i>	<i>Analisi di rischio (indicare criticità, rilevanza per l'ambiente)</i>
Produzione di energia	emissioni in atmosfera	TG	NOx, CO,O2 , Temp , Pressione , Portata	Sistema Mopnitoraggio Emissioni (SME)	strumentazione jolly	garantire controllo emissioni e rispetto limiti, presenza di strumentazioni di jolly presenti certificati della strumentazione
Produzione di energia	Emissioni in acqua	Scarichi idrici	pH, Temp, Cloruri , Cond. , Cloro	strumentazione di controllo parametri allo scarico	Analisi in Laboratorio	garantire controllo emissioni e rispetto limiti, presenza di strumentazione on line regolarmente tarata e certificata quadimestralmente
Produzione di energia	Stoccaggio combustibili	Stoccaggio combustibili	Livello gasolio	sebatoio di stoccaggio interrato	sistema automatico di rilevazione perdite	serbatoio certificato, idoneo alla sostanza contenuta con sistemi di sicurezza a doppia camicia
Produzione di energia	Stoccaggio materie prime	stoccaggio materie prime	Livello dei prodotti chimici	Serbatoi di stoccaggio	Livello visivo , Livellostato blocco pompe caricamento	Vasche certificate, idonee alle sostanza contenute con sistemi di sicurezza blocco pompe
Produzione di energia	Vasche interrate	Vasche Raccolta	Livello del contenuto	Vasche Interrate e di raccolta	Tool di autodiagnostica , misura ridondata	Vasche certificate, idonee alle sostanza contenute con sistemi di sicurezza blocco sfioro troppo pieno
Produzione di energia	Emissioni diffuse	linee Metano	Tenuta	Gas detector fissi	Rilevazione con gas detector portatile	Strumentazione fissa certificata e tarata semestralmente

Sistemi di controllo delle fasi di processo critiche dal punto di vista ambientale piano delle ispezioni e delle manutenzioni						
Apparecchiature, linee, serbatoi, strumentazione, altro	Matrici ambientali coinvolte	Parametri e frequenze				Note
		Tipologia di controllo	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Tipo di intervento	
SME	Emissioni in atmosfera	Manutenzione	Secondo Manuale SME	In campo effettuato da personale interno ed esterno	Controllo Tarature e Calibrazioni programmate	
strumentazione di controllo parametri allo scarico	Emissioni in acqua	Manutenzione	Secondo procedura interna	In campo effettuato da personale interno ed esterno	Controllo Tarature e Calibrazioni programmate	
Sistema automatico rilevazione perdite gasolio da serbatoio	stoccaggio combustibili	Manutenzione	mensile	In campo e da remoto effettuato da personale interno ed esterno	Controllo visivo , prova di tenuta serbatoio	
Sistema automatico rilevazione perdite gasolio da linee adduzione	stoccaggio combustibili	Verifica funzionalità	annuale	In campo e da remoto effettuato da personale interno ed esterno	Controllo visivo , prova di tenuta con pompe in marcia	
Strumentazione di controllo livello , controllo visivo serbatoi compresi organi tecnici (pompe, valvole , strumentazione, etc..)	stoccaggio materie prime etc	Verifica integrità	mensile/annuale	In campo e da remoto effettuato da personale interno ed esterno	Controllo visivo , prova di tenuta , CND	
Controllo visivo bacini di contenimento compresi rivestimenti e pozzetti.	stoccaggio materie prime etc	Verifica integrità	Settimanale	In campo e da remoto effettuato da personale interno ed esterno	Controllo visivo	
Strumentazione di controllo livello , controllo periodico	Vasche interrate	Verifica funzionalità	Quadrimestrale	In campo e da remoto effettuato da personale interno ed esterno	Controllo Tarature e Calibrazioni programmate	
Rilevatori fughe	Emissioni diffuse	Verifica funzionalità	Semestrale	In campo effettuato da personale esterno	Controllo Tarature e Calibrazioni programmate	

<i>Sigla di riferimento</i>	<i>Serbatoio: Tipo di Controllo*/** /***</i>	<i>Serbatoio: Frequenza controllo</i>	<i>Bacino: Tipo di Controllo</i>	<i>Bacino: Frequenza controllo*</i>	<i>Accessori (pompe, valvole..): Tipo di Controllo</i>	<i>Accessori (pompe, valvole..):Frequenza di Controllo</i>
S1 Deposito oli	visivo	continuo	visivo	continuo	visivo	continuo
S2 Tenuta doppia camicia Serbatoio Gasolio	visivo	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	rilevatore automatico perdite	mensile
S2 Chemicals GVR1 Nalco72215/1806	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S3 Chemicals GVR1 Nalco72215/1806	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S5 Chemicals biossido di cloro (HCL)	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S6 Chemicals impianto TAF (HCL)	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S7 Chemicals biossido di cloro (Clorito di sodio)	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S8 Chemicals impianto TAF (Ipoclorito di sodio)	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S9 Chemicals impianto CIFA SCAM Area 1	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S10 Acido Solforico 98%	visivo/spessimetria/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S11 Chemicals impianto CIFA SCAM Area 2	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S12 Chemicals impianto SPIG	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S13 Acido Solforico 50%	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S14 Gasolio motopompa	visivo/spessimetria/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
S23 Chemicals sala TV Nalco72215/1806	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	settimanale	visivo	mensile
Acque reflue lavaggio TG	visivo/magnetoscopia/ispezione interna	mensile/quinquennale/decennale	visivo	continuo	visivo	continuo

* ispezioni visive come da AIA

**controlli esterni ogni 5 anni (es magnetoscopia e ultrasuoni) , per serbatoi in acciaio carbonio(spessimetrie)

*** controllo esterno ogni 10 anni (prova di tenuta)

Interventi sui macchinari (di cui alle fasi critiche di processo individuate)							
Apparecchiature, linee, serbatoi, strumentazione, altro	Tipologia di intervento manutentivo (ordinaria/straordinaria taratura ispezione)	Motivazione dell'intervento	Tipo di intervento eseguito	/Numero rapportoData di esecuzione dell'intervento	Eventuali matrici ambientali coinvolte	n. interventi eseguiti (in passato) sulla medesima apparecchiatura	Note (es azioni correttive, riferimento documentazione interna/certificato di taratura/manutenzione)
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) Serial number 2399 (Analizzatore CO - O2 - NOx Tg3)	manutenzione programmata	scadenza periodica mensile/trimestrale/ semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporti periodici laboratorio certificato ENVEA e rapporti di manutenzione interna come da manuale SME	Emissioni in atmosfera		Secondo Manuale SME
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) Serial number 2253 (Analizzatore CO - O2 - NOx Tg4)	manutenzione programmata	scadenza periodica mensile/trimestrale/ semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporti periodici laboratorio certificato ENVEA e rapporti di manutenzione interna come da manuale SME	Emissioni in atmosfera		Secondo Manuale SME
Emissioni in aria GVA 1 (O2, NOX)	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	D202208175/Maggio 2022- D202216079/Novemb re 2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Prescrizioni AIA (punto 16)
Emissioni in aria GVA 2 (O2, NOX)	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	D202208243/Maggio 2022- D202216080/Novemb re 2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Prescrizioni AIA (punto 16)
Emissioni in aria GVA 1(Polveri)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	D202208176/Maggio 2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Prescrizioni AIA (punto 16)
Emissioni in aria GVA 2(Polveri)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	D202208242/Maggio 2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Prescrizioni AIA (punto 16)
Parametri ambientali PT_1101(Trasmettitore di pressione)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100917 del 05/0/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Parametri ambientali TT_1101 (Trasmettitore di temperatura)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100915 del 05/0/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Trasmettitore di portata metano (Vortex) TG3 FT_2000TG3	Controllo continuo	Non Applicabile	Monitoraggio continuo funzionalità	magnetico	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Trasmettitore di portata metano (Vortex) TG3 FT_2000TG4	Controllo continuo	Non Applicabile	Monitoraggio continuo funzionalità	magnetico	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) P_1250_2 (Pressione Camino GVR Tg3)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non entra nel calcolo dei flussi di massa , ricavati da calcolo stechiometrico	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) P_2250_2 (Pressione Camino GVR Tg4)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non entra nel calcolo dei flussi di massa , ricavati da calcolo stechiometrico	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4

Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Pt100+convertitore Tg3)	TE_1299	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100905 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Pt100+convertitore Tg4)	TE_2299	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100904 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Temperatura Camino Tg3)	TE_1273A	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100900 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Temperatura Camino Tg3)	TE_1273B	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100901 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Temperatura Camino Tg4)	TE_2273A	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100902 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Sistema Monitoraggio Emissioni (SME) (Temperatura Camino Tg4)	TE_2273B	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100903 del 04/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Strumentazione Scarico SI2 AT_SI2_PH (pHmetro)		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non utilizzato	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Strumentazione Scarico SI3 AT_SI3_PH (pHmetro)		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22030044 del 14/03/2022 - 22060807 del 14/06/2022 - 22100906 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Strumentazione Scarico SM1 AT_SM1_PH (pHmetro)		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non utilizzato	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Pt100+convertitore SI2 AT_SI2_TEMP		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non utilizzato	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Pt100+convertitore SI3 AT_SI3_TEMP		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n.22030045 del 14/03/2022 - 22060808 del 14/06/2022 - 22100907 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acqua mare Pt100+convertitore SM1 AT_SM1_TEMP		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Non utilizzato	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acque seconda pioggia (port. scar. SP1) Trasmettitore di livello SP1 LT_4020		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22030041 del 14/03/2022 - 22060804 del 14/06/2022 - 22100887 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua acque seconda pioggia (port. scar. SP3) Trasmettitore di livello SP2 LT_4022		Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n.22030043 del 14/03/2022 - 22060806 del 14/06/2022 - 22100889 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4

Emissioni in acqua acque seconda pioggia (port. scar. SP2) Trasmettitore di livello VPP LT_4021	Taratura	scadenza periodica quadrimestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22030042 del 14/03/2022 - 22060805 del 14/06/2022 - 22100888 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 FT_4012A (Trasmett. portata spurgo vasca T2)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	magnetico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 FT_VPP (Contatore volumetrico scarico vasca VPP)	Taratura/verific a funzionalità mensile	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100890 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 FT_OLEO (Contatore volumetrico scarico vasca acque oleose)	Taratura/verific a funzionalità mensile	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100891 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT4012_1 (pHmetro CIFA-SCAM)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100913 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT1052 (pHmetro SPIG)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100911 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT1053 (conduttivimetro SPIG)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100912 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT_PM85_TEMP (pt100+convertitore PM85)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100910 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT_PM85_PH (pHmetro PM85)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100909 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Emissioni in acqua Strumentazione scarico PM85 AT_PM85_COND (conduttivimetro PM85)	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100908 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Acqua DEMI Misuratore di portata FT_1102	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100904 del 05/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Acqua industriale Misuratore di portata ingresso centrale FT_H2O_IND	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100893 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Acqua industriale Misuratore di portata ingresso torri SPIG FT_1055	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100895 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Acqua di falda a trattamento Misuratore di portata imp. TAF CF01	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	magnetico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Acqua potabile Contatore volumetrico acqua potabile FT_POT	Taratura/verific a funzionalità mensile	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100892 del 04/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Contatori fiscali Contatore elettrici fiscali vari Vari	Taratura	scadenza periodica triennale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto a campione n. CC195-21 del 20/08/2021 contatore GRB / N°2			Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Trasmettitore di pressione diff. 1 S14 FT_040A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP03 del 27/04/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Trasmettitore di pressione diff. 2 S18 FT_040B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP04 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4

Gas Metano GVA Trasmettitore di pressione assoluta 1 S13 PT_040A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP03 del 27/04/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Trasmettitore di pressione assoluta 2 S17 PT_040B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP04 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Pt100 1 Termoresistenza S12 TE_040A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP03 del 27/04/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Pt100 2 Termoresistenza S16 TE_040B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 221019RP04 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano GVA Orifizio calibrato S1/S15 FT040	Taratura	scadenza periodica quinquennale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. RP200076 del 15/05/2020	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmettitore di pressione S3 PT1002-A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmitt. di pressione diff. Alto DP S4 FT1001-1A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmitt. di pressione diff. Basso DP S5 FT1001-1B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Termoresistenza S2 TE1002-A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmettitore di pressione S8 PT1002-B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmitt. di pressione diff. Alto DP S9 FT1001-2A	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Trasmitt. di pressione diff. Basso DP S10 FT1001-2B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Termoresistenza S7 TE1002-B	Taratura	scadenza periodica semestrale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 220427RP01 del 27/04/2022 - 221019RP01 del 19/10/2022	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas Metano ingr. cte Orifizio calibrato S1/S6 FE1001	Taratura	scadenza periodica quinquennale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. RP200077 del 15/05/2020	Emissioni in atmosfera		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4

Caricamento Chemicals Trasmitt. Liv. Serb. D4002 LT_INIBIZIONE	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100930 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Trasmitt. Liv. Serb. HCL Biossido di cloro LT_HCL	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100929 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Trasm. Liv. Serb. NACLO2 Biossido di cloro LT_NACLO2	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100931 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Trasmitt. Liv. Serb. H2SO4 CIFA SCAM LT_4019	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100928 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. livellostato Serb. H2SO4 50% SPIG LSHH_1015	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100923 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Livellostato Serb. biocida SPIG LSHH_1054	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100924 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Trasmitt. Liv. Serb. Inib. Corrosione SPIG LT_1055	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100927 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Livellostato Serb. HCL impianto TAF LSHH_HCL_TAF	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100925 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Caricam. Chemic. Livellostato Serb. NACLO impianto TAF LSHH_IPO_TAF	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22100926 del 05/10/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico pHmetro PH-AZ-2 HANNA INSTR. HI 9125	Taratura	scadenza periodica quindicinale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto esercizio periodico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico pHmetro PH-AZ-1 Mettler Toledo S220	Taratura	scadenza periodica quindicinale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto esercizio periodico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico spettrofotometro Mod. DR2800	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. 22195SBU del 11/05/2022	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico bilancia analitica Mod. Sartorius 153S	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. LAT 044 M230050 del 24/01/2023	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico bilancia analitica Mod. Mettler PE4000	Taratura	scadenza periodica annuale	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto n. N.R-2023- 0139-BN del 15/03/2023	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico conduttivimetro COND-AZ1 Mettler Toledo S230	Taratura	scadenza periodica mensile	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto esercizio periodico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Laboratorio chimico conduttivimetro COND-AZ2 Mettler Toledo S230	Taratura	scadenza periodica mensile	Controllo Tarature e Calibrazioni	Rapporto esercizio periodico	Emissioni in acqua		Secondo Procedura interna DOG0026AZ Rev.4
Gas detector fissi	manutenzione programmata	scadenza periodica semestrale	Controllo e manutenzione	Rapporto n. MD077- 1.22/MD083.22 del 21- 22-23 Marzo 2022 - n. AM122/AM133 del 26- 29 Settembre 2022	Emissioni diffuse		Secondo Procedura interna POAS033G1

Funzionalità impianto FM200 e CO2	manutenzione programmata	scadenza periodica semestrale	Controllo e manutenzione	Rapporto n. MD077-1.22/MD083.22 del 21-22-23 Marzo 2022 - n. AM122/AM133 del 26-29 Settembre 2022	Emissioni diffuse		Secondo Procedura interna POAS033G1
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	-------------------	--	-------------------------------------

<i>Sigla di riferimento</i>	<i>Serbatoio: Tipo di Controllo</i>	<i>Serbatoio: Data controllo</i>	<i>Serbatoio: esito controllo</i>	<i>Bacino: Tipo di Controllo</i>	<i>Bacino: data controllo</i>	<i>Bacino: esito controllo2</i>	<i>Accessori (pompe, valvole..): Tipo di Controllo</i>	<i>Accessori (pompe, valvole..): data Controllo</i>	<i>Accessori (pompe, valvole..):Esito Controllo</i>
S1 Deposito oli	Visivo/Controllo di routine	07/03/2022	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO
S2 Chemicals GVR1 Nalco72215/1806	Visivo/termografico	08/03/2022	NEGATIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S3 Chemicals GVR2 Nalco72215/1806	Visivo/termografico	08/03/2022	NEGATIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S4 Chemicals Caldaie aux	Visivo/Controllo di routine	07/03/2022	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO
S5 Chemicals biossido di cloro (HCL)	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S6 Chemicals impianto TAF (HCL)	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S7 Chemicals biossido di cloro (Clorito di sodio)	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S8 Chemicals impianto TAF (Ipoclorito di sodio)	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S9 Chemicals impianto CIFA SCAM Area 1	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S10 Acido Solforico 98%	Visivo/spessimetria	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S11 Chemicals impianto CIFA SCAM Area 2	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S12 Chemicals impianto SPIG	Visivo/termografico	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S13 Acido Solforico 50%	Visivo/spessimetria	08/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S14 Gasolio motopompa	Visivo/spessimetria	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
S15 Chemicals lavaggio TG3	Visivo/Controllo di routine	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO
S16 Chemicals lavaggio TG4	Visivo/Controllo di routine	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO
S17 Chemicals magazzino	Visivo/Controllo di routine	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO	Visivo	CONTINUO	POSITIVO
S23 Chemicals sala TV Nalco72215/1806	Visivo/termografico	07/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO
Acque reflue lavaggio TG	Visivo/spessimetria	09/03/2022	POSITIVO	Visivo	SETTIMANALE	POSITIVO	Visivo	MENSILE	POSITIVO