

SEZIONE A-A

SEZIONATORE

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNZIONE A COMPRESSIONE IN RAME (CADMIO)
3	BULLONE IN ACCIAIO INOX Ø12x40mm
4	ROSETTA CURVATA IN ACCIAIO INOX Ø12mm
5	DADO IN ACCIAIO INOX M12
6	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 50mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA
7	PIATTO DI RAME 30x5mm
8	BULLONE IN ACCIAIO INOX M12x100mm



DETTAGLIO "A"

DETTAGLIO "B"



TRAFO DI MISURA

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNZIONE A COMPRESSIONE BIMA PER(RAME) IN RAME (CADMIO) PER CORDE Ø16,7mm SEZ.120mm2 E RAME 120mm2
3	BULLONE IN ACCIAIO INOX M12x40mm
4	ROSETTA CURVATA IN ACCIAIO INOX Ø12mm
5	DADO IN ACCIAIO INOX M12
6	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA
7	PIATTO DI RAME 30x5mm PER CORDA DI RAME 120mm2
8	MISTRO IN ACCIAIO INOX DIN 15237 COMPLETO DI DADI'A

DETTAGLIO "A"



SEZIONE A-A



INTERRUTTORE

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA
3	CORDA DI RAME 120mm2 PIATTO 2 120mm2 BIMAGA
4	GIUNZIONE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA Ø16,7mm SEZ.120mm2 E RAME 120mm2



VISTA IN PIANTA



QUADRI ELETTRICI

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA
3	GIUNZIONE A COMPRESSIONE IN RAME (CADMIO) CON FORO Ø16mm PER CORDA DI RAME 120mm2
4	BULLONE IN ACCIAIO INOX M12x40
5	ROSETTA CURVATA IN ACCIAIO INOX Ø12mm
6	DADO IN ACCIAIO INOX M12
7	PIATTO DI RAME 30x5mm

DETTAGLIO "A"



GIUNZIONI TIPO

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
3	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME NUDO SEZ. 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA
4	GIUNZIONE A COMPRESSIONE IN RAME (CADMIO) PER CORDE Ø16,7mm SEZ.120mm2 E RAME 120mm2



IMPIANTO DI MESSA A TERRA	
sim.	Descrizione
	Maglia di terra principale in corda di rame da 63 mmq
	Derivazione in corda di rame da 125 mmq
	Pozzetto con paletto di messa a terra



FONDAZIONI APPARECCHIATURE

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA

DETTAGLIO "A"

PIANTA DI COLLEGAMENTO



DISPERSORE TIPICO

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
3	MORSETTO A BULLONE IN RAME PER COLLEGARE PALETTO DI RAME CON CORDA DI RAME 120mm2
4	PALETTO DISPERSORE DI RAME DA 1500 mm DIAMETRO 40/50mm CON CAMPICCHIO DI VITE DI BASTIA E PUNTA DI ACCIAIO TEMPRATO

DETTAGLIO "A"



PALO GATTO

POS	DESCRIZIONE
1	CORDA DI RAME NUDO Ø16,7mm SEZ. 120mm2
2	GIUNZIONE A COMPRESSIONE IN RAME (CADMIO) PER CORDE Ø16,7mm SEZ.120mm2 E RAME 120mm2
3	BULLONE IN ACCIAIO INOX M12x40mm
4	ROSETTA CURVATA IN ACCIAIO INOX M12mm
5	DADO IN ACCIAIO INOX M12
6	GIUNTO BIFILARE A COMPRESSIONE TIPO GRAPPA PER CORDA DI RAME 120mm2 THOMAS & BETTS 2 120mm2 BIMAGA

DETTAGLIO "A"



PLANIMETRIA RETE DI TERRA - Scala 1:200

Veronagest

REGIONE BASILICATA

Comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania (PZ)

Parco Eolico Piano delle Tavole

VARIANTE OPERE RTN (AU D.D. 528/2013)

PROGETTAZIONE

TENPROJECT

TEN PROJECT S.r.l.
Via A. De Gasperi 61
82018 San Giorgio del Sannio (BN)
P.I. 01495590623
info@tenproject.it

ALLEGATO	RTN.a.10	PROGETTO DEFINITIVO
		STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO 150 kV
		PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

DATA : Dicembre 2013
AGGIORN. : 01
SCALA : 1:50/1:200

VRG WIND 127 Srl

Progettisti: Ing. Vittorio IACONO

Referenti: Ing. Pelele Manolo FIORANO
Geom. Michele BENEDETTO

Questo elaborato è di proprietà di Veronagest SpA ed è protetto a termini di legge

REV.	DATA	REDAZIONE		CONTROLLO-EMISSIONE		DESCRIZIONE
		sigla	firma	settore	sigla	firma	
01	DIC 2013	MO		PSE	DN		Integrazione Benestare TERNA