

lyondellbasell

SCHEDA DI TARATURA TRASMETTITORE DI PRESSIONE

SOCIETA' Basell Poliolefine Italia - Stab. Brindisi

IMPIANTO P9T

AREA 7

SIGLA STRUMENTO

PDT4007

CARATTERISTICA

MODELLO: 2051CD2A02A1AS5K1M5D4Q4

S.N. 9135123

CONSTRUTTORE: EMERSON ROSEMOUNT

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

Pressione differenziale filtro PF830

RAPPORTO DI CONTROLLO PT 4007

SEGNALE DI USCITA

CAMPO IN %	Valore simulato	Valori attesi in mA	Valori letti in mA	%FS
0	0 MBAR	4,00	3,990	0,0500%
25	50 MBAR	8,00	8,002	0,0100%
50	100 MBAR	12,00	12,005	0,0250%
75	150 MBAR	16,00	16,005	0,0250%
100	200 MBAR	20,00	20,002	0,0100%
75	150 MBAR	16,00	16,003	0,0150%
50	100 MBAR	12,00	12,002	0,0100%
25	50 MBAR	8,00	8,002	0,0100%
0	0 MBAR	4,00	4,00	0,0100%

ESITO DEL CONTROLLO

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

SIGLA STRUMENTO

PDRA 4007

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

Indicazione al DCS del valore di pressione differenziale

MODELLO: TDC 3000

CONSTRUTTORE: HONEYWELL

RAPPORTO DI CONTROLLO LOOP PDRA4007

SEGNALE IN INGRESSO

CAMPO IN %	UNITA' DI MISURA	VALORI IMPOSTI
0	mA	4,00
25		8,00
50		12,00
75		16,00
100		20,00
75		16,00
50		12,00
25		8,00
0		4,00

SEGNALE AL DCS

CAMPO IN %	VALORI ATTESI	VALORI LETTI	%FS
0	0,00	0,01	0,0050%
25	50,00	50,50	0,2500%
50	100,00	101,00	0,5000%
75	150,00	151,00	0,5000%
100	200,00	201,00	0,5000%
75	150,00	150,50	0,2500%
50	100,00	101,00	0,5000%
25	50,00	50,00	0,0000%
0	0,00	0,01	0,0050%

ESITO DEL CONTROLLO

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

STRUMENTI DI PROVA UTILIZZATI PER IL CONTROLLO

Calibratore Scandura Pascal E-T mat.7017 certificato n°lat114-0172-sp21 scadenza 6/22

Simulatore Memocal 2000 mat.19355 certificato n°lat046-36519 scadenza 6/22

DATA 20/7/21

STRUMENTISTA

RESPONSABILE STRUM.

RIF. DOCUM. N. IO MAN 040