

SERBATOI - Caratteristiche e Programma controlli

										Controlli/Cadenze			Ultimo controllo/Prossimo controllo			NOTE
										Verifica Ultrasuoni	Prova di Tenuta	Integrità Verifica Visiva	Verifica Ultrasuoni	Prova di Tenuta	Integrità Verifica Visiva	
SIGLA	ANNO DI MESSA IN ESERCIZIO	TIPO	SOSTANZA CONTENUTA	MATERIALE	CAPACITA' (m³)	FONDO ELEVATO	BACINO DI CONTENIMENTO	VERIFICA DI INTEGRITA' PED	SISTEMI TRATTAMENTO SFIATI							
T-5802	1992	orizzontale fuori terra	Gasolio	SS	0,8	SI		NO	N.A.			S			03/2023 - 09/2023	volume inferiore a 1000 lt
T-5803	2017	orizzontale fuori terra	Gasolio	SS	0,08	SI		NO	N.A.			S			03/2023 - 09/2023	volume inferiore a 1000 lt
T-6001	1992	TANK fuori terra	Ramificante	SS	130	NO	X	NO	N.A. - contenente sorbitolo	Q		S	12/2019 - 12/2024		03/2023 - 09/2023	
T-6002	1992	TANK fuori terra	Glicole	SS	940	NO	X	NO	N.A. - contenente BDO	Q		S	12/2019 - 12/2024		03/2023 - 09/2023	
T-6003	1992	TANK fuori terra	Glicole/ acqua	SS	50	NO	X	NO	N.A. - contenente BDO	Q		S	12/2019 - 12/2024		03/2023 - 09/2023	
T-6004	2011	verticale fuori terra	Glicole	SS	150	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO			S			03/2023 - 09/2023	
T-6005	2011	verticale fuori terra	Glicole	SS	150	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO			S			03/2023 - 09/2023	
T-6006	2011	verticale fuori terra	Glicole	SS	150	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO			S			03/2023 - 09/2023	
T-6007	2011	verticale fuori terra	Acqua solventata	SS	210	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
T-6008	2017	verticale fuori terra	Glicole	SS	200	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO			S			03/2023 - 09/2023	
T-6009	2017	verticale fuori terra	Glicole	SS	200	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO			S			03/2023 - 09/2023	
V-1404	1992	orizzontale fuori terra	Glicole/ acqua	SS	3	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-1705	2008	orizzontale fuori terra	Glicole/ acqua	SS	8	SI	X	NO	N.A. - contenente BDO/Acqua			S			03/2023 - 09/2023	
V-1709	2011	orizzontale fuori terra	Glicole/ acqua	SS	50	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-1803	1992	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	2	SI	X	SI	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		S	04/2022 - 04/2027		03/2023 - 09/2023	
V-2404	1997	orizzontale fuori terra	Glicole/ acqua	SS	3	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-2709	2018	orizzontale fuori terra	Glicole/ acqua	SS	50	SI	x	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-3602	1997	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	4	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		S	12/2018 - 12/2023		03/2023 - 09/2023	
V-4101	2017	verticale fuori terra	THF/acqua	SS	190	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4104	2017	verticale fuori terra	THF/acqua	SS	3	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4105	2017	orizzontale fuori terra	Blow down	CS	21	SI		NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		Q	12/2021 - 12/2026		03/2023 - 03/2028	serbatoio normalmente vuoto
V-4201A	2017	verticale fuori terra	THF	SS	17	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4201B	2017	verticale fuori terra	THF	SS	17	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4202	2017	verticale fuori terra	THF	SS	250	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4203	2017	verticale fuori terra	THF	SS	250	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4204	2017	verticale fuori terra	THF	SS	250	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4205	2017	verticale fuori terra	THF/acqua	SS	60	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4206	2017	verticale fuori terra	Stabilizzante	SS	0,07	SI		NO	N.A.			S			03/2023 - 09/2023	volume inferiore a 1000 lt
V-4209	2019	verticale fuori terra	THF	SS	275	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4210	2019	verticale fuori terra	THF	SS	275	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4221A	2019	verticale fuori terra	THF	SS	17	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-4221B	2019	verticale fuori terra	THF	SS	17	SI	X	NO	N.A. - sfiato a circuito chiuso			S			03/2023 - 09/2023	
V-5125	2008	TANK fuori terra	HCl/H2SO4	HDPE	10	NO	X	NO	Sfiato a V-5143		Q	S		12/2014-12/2019*	03/2023 - 09/2023	*temporaneamente vuoto, la prova di tenuta verrà effettuata prima del riutilizzo
V-5143	1992	orizzontale interrato	Acqua di rigenerazione	resina	30	NO	X	NO	Scrubber a riempimento		B	S		12/2021-12/2023	03/2023 - 09/2023	
V-5301	1992	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	16	SI	X	SI	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		S	04/2022 - 04/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5302	1992	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	60	SI	X	SI	Separatore bassobollenti	Q		S	04/2022 - 04/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5303	1992	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	3	SI	X	SI	N.A.	Q		S	04/2022 - 04/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5305	2015	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	40	SI	X	NO	N.A.	Q		S	10/2022 - 10/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5321	1997	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	16	SI	X	SI	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		S	10/2022 - 10/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5322	1997	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	60	SI	X	SI	Separatore bassobollenti	Q		S	07/2022 - 07/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5323	1997	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	3	SI	X	SI	N.A.	Q		S	07/2022 - 07/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5709	2011	TANK fuori terra	NaOH	HDPE	5	NO	X	NO	N.A.		Q	S		12/2019 - 12/2024	03/2023 - 09/2023	
V-5725	2011	TANK fuori terra	NaOH	HDPE	5	NO	X	NO	N.A.		Q	S		12/2019 - 12/2024	03/2023 - 09/2023	
V-5781	2017	verticale fuori terra	Solventi	SS	60	SI	X	NO	N.A.			S			03/2023 - 09/2023	
V-5331	2022	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	26	SI	X	SI	N.A. - sfiato a circuito chiuso	Q		S	messa in esercizio 2022 - 05/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5332	2022	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	85	SI	X	NO	Separatore bassobollenti	Q		S	messa in esercizio 2022 - 05/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5333	2022	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	20	SI	X	NO	Sfiato a V-5302	Q		S	messa in esercizio 2022 - 05/2027		03/2023 - 09/2023	
V-5335	2022	orizzontale fuori terra	Olio diatermico	CS	20	SI	X	NO	Sfiato a V-5322	Q		S	messa in esercizio 2022 - 05/2027		03/2023 - 09/2023	
V-7101	1992	verticale fuori terra	Acido bicarbossilico	Alluminio	1800	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-7201	1997	verticale fuori terra	Acido bicarbossilico	Alluminio	1800	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-2101	1997	verticale fuori terra	Acido bicarbossilico	SS	120	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-8001	2019	verticale fuori terra	Amido	SS	245	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-8002	2019	verticale fuori terra	Amido	SS	245	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-8021	2021	verticale fuori terra	Amido	SS	245	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	
V-8022	2021	verticale fuori terra	Amido	SS	245	SI	N.A	NO	Filtri a tessuto			S			12/2022 - 06/2023	

Legende:

Cadenza	Materiali
A = ANNUALE	SS = Acciaio Inox
S = SEMESTRALE	HDPE = polietilene
B = BIENNALE	CS = Acciaio al carbonio
Q = QUINQUENNALE	