

Spett.le  
**ECOBIOQUAL S.R.L.**  
VIA LIVORNO N. 60  
10144 TORINO (TO)

## Rapporto di Prova N. 187144/22

**Nichelino 23/06/2022**

<b>Numero campione:</b> 187144	<b>Data accettazione:</b> 31/05/22	<b>Data inizio prove:</b> 08/06/22	<b>Data termine prove:</b> 22/06/22
<b>Descrizione Campione:</b> Gasolio			
<b>Identificazione Campione fornita dal cliente:</b> Campione 1 - 2022/1614 - Gasolio			
<b>Procedura Campionamento fornita dal cliente:</b> Campione consegnato dal cliente. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto	<b>Data di campionamento fornita dal cliente:</b> 30/5/2022		
<b>Campionamento:</b> Effettuato dal cliente	<b>Data ricevimento campione:</b> 31/05/22		
<b>Luogo di Campionamento fornito dal cliente:</b> Provenienza: Sito Centrale Livorno Ferraris - Codice Commessa 15493561			

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
08/06/2022-20/06/2022	Zolfo Totale <i>UNI EN ISO 8754:2005</i>	< 0,03 % m/m	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	Acqua e sedimenti <i>UNI EN ISO 20058:1997</i>	< 0,005 % v/v	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	Viscosità a 40°C <i>UNI EN ISO 3104:2021</i>	2,401 mm <sup>2</sup> /s	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	Potere calorifico inferiore <i>ASTM D240-19</i>	10208 kcal/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	Massa volumica a 15 °C (Densità) <i>UNI EN ISO 12185:1999</i>	833,5 kg/m <sup>3</sup>	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	PCB <i>UNI EN 12766-1:2001 + UNI EN 12766-2:2004</i>	< 4 mg/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-20/06/2022	PCT <i>UNI EN 12766-1:2001 + UNI EN 12766-3:2005</i>	< 10 mg/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 0082L
08/06/2022-22/06/2022	Nichel <i>UNI EN ISO 13131:2001</i>	< 5,0 mg/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 0180L
08/06/2022-22/06/2022	Vanadio	< 5,0 mg/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 180L

## Segue Rapporto di Prova N. 187144/22

Nichelino 23/06/2022

Committente: ECOBIOQUAL S.R.L.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
UNI EN ISO 13131:2001			
08/06/2022- 22/06/2022	Nichel + Vanadio  UNI EN ISO 13131:2001	< 0,050 mg/kg	Prova eseguita dal laboratorio n° 180L

**Il Responsabile Tecnico**  
(o suo sostituto)  
dott. Claudio Melano



**Il Responsabile di Laboratorio**  
(o suo sostituto)  
dott. Marco Roveretto



FINE RAPPORTO DI PROVA