



LEGENDA	
DESCRIZIONE	CODICE UNIFICATO TERNA
1 - EDIFICIO COMANDI	EG 20 0013 RIT TEC SMO
2 - EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI	EG 20 0019 RIT TEC SMO
3 - FONDAZIONE TRASFORMATORE MT/ht (con copertura)	BCDS4000UST10004
4 - GRUPPO ELETTROGENO (con copertura)	
5 - SERBATOIO GASOLIO INTERRATO	
6 - VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORE	
7 - EDIFICIO QUADRI 36 kV	EG 20 0103
8 - GRUPPO DI COMPENSAZIONE DEL NEUTRO 36 kV	
9 - STALLO REATTORE DI RIFASAMENTO	DIDS3000UST00027
10 - STALLO TRASFORMATORI INDUTTIVI DI POTENZA - TIP	DI DS3000 UST 00020
11 - EDIFICIO DI CONSEGNA MT con DG2092 - Doppia consegna	EG 20 0029 RIT TEC SMO
12 - CANCELLO SCORREVOLE	
13 - TERMINALI ARRIVO CAVO	
14 - CHIOSCHI APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO	
15 - TORRE FARO	
16 - VASCA INTERRATA ACCUMULO REFLUI	
17 - VASCA INTERRATA IMHOFF	
18 - VASCA RISERVA VV.FF. E BOX GRUPPO MOTORE POMPE	
19 - RECINZIONE ESTERNA S.E. TERNA	

NOTE:
IL POSIZIONAMENTO DELLE TORRI FARO E' INDICATIVO, LA POSIZIONE DOVRA' ESSERE VERIFICATA CON UN CALCOLO ILLUMINOTECNICO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI REGIONE PUGLIA COMUNE DI ALTAMURA COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA

**PROGETTO DELLA FUTURA STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 150/36 kV
IN ENTRA-ESCI ALLA LINEA "ALTAMURA ALL. - MATERA NORD" E
RACCORDI ALLA LINEA "PELLICCIARI - GRAVINA 150 kV"**

Proprietario

Progettazione

Elaborato
Nome Elaborato:

wpd altitia s.r.l.
Corso d'Italia, 83
00198 - Roma
Tel: +39 06 960 353-10
e-mail: info@wpd-italia.it

Viale Michelangelo, 71
80129 Napoli
Tel: +39 081 579 7992
e-mail: tecnico@inse.it

**PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA
SE Altamura 150/36 kV**

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
01	Aprile 2023	Nota Tema - Analisi n.2 per benessere al progetto del 12/01/2023 e 16/03/2023	INSE Srl	F. Di Maso	WPD SRL
00	Luglio 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	F. Di Maso	WPD SRL

Scala: **1:250**
Formato: **980x715** Codice Pratica: **S242** Codice Elaborato: **S242-SE02-D**