



# Sorgenti fuori soglia

Controllo e Gestione delle Emissioni Fugitive



Data monitoraggio:  
28/10/2022

**Cliente:** ALPIQ ENPLUS

**Impianto:** ENPLUS

**Sezione:** CENTRALE

**Campagna:** VED ESTENSIVA 2022

Sorgenti NO-H350 (N°):

3

Sorgenti H350 (N°):

0

**CLIENTE:** ALPIQ

**SITO:** ENPLUS

*Campagna monitoraggio:* VED ESTENSIVA 2022

**Impianto:** ENPLUS

**Sezione:** CENTRALE

**Disegno:** 0413F1EK\_M201 FG\_1\_3

**Componente:** Flangia

**Stream:** METANO

**H350:** Falso    **Size ("):** 10    **Fase:** GG

**Foto N:** 41

**TAG:** 001150

Valore (PPM)

Data monitoraggio

14500,00

28/10/2022



Note

**Soglia limite:** 10000 ppmv

**CLIENTE:** ALPIQ

**SITO:** ENPLUS

*Campagna monitoraggio:* VED ESTENSIVA 2022

**Impianto:** ENPLUS

**Sezione:** CENTRALE

**Disegno:** 0413F1EK\_M201 FG\_1\_3

**Componente:** Valvola

**Stream:** METANO

**H350:** Falso    **Size ("):** 10    **Fase:** GG

**Foto N:** 76

**TAG:** 002120

Valore (PPM)

Data monitoraggio

45000,00

28/10/2022



Note

**Soglia limite:** 10000 ppmv

**CLIENTE:** ALPIQ

**SITO:** ENPLUS

*Campagna monitoraggio:* VED ESTENSIVA 2022

**Impianto:** ENPLUS

**Sezione:** CENTRALE

**Disegno:** 0413F1EK\_M201 FG\_1\_3

**Componente:** Valvola

**Stream:** METANO

**H350:** Falso    **Size ("):** 1    **Fase:** GG

**Foto N:** 118

**TAG:** 003310

**Valore (PPM)**

**Data monitoraggio**

70000,00

28/10/2022



Note

**Soglia limite:** 10000 ppmv