

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/10/2022 00:01:00 al 01/11/2022 00:00:00

| n. Trans | Inizio | Fine | TIPO TRANS | Tipologia Avviamento | Durata Fase 1 (min) | Durata Fase 2 (min) | Durata Totale (min) | Portata Gas | PORTATA NOX | CONC. NOX (*) | PORTATA CO | CONC. CO (*) | PORTATA FUMI |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | (Sm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Nm3) |
| 1 | 08/10 h 16 m 10 | 08/10 h 17 m 10 | FER | ***** | 0 | 0 | 61 | 18034.75 | 35.36 | 89.12 | 1626.16 | 4134.89 | 408685.38 |
| 2 | 08/10 h 18 m 58 | 08/10 h 19 m 44 | AVV | CALDISSIMO | 7 | 40 | 47 | 22488.44 | 27.61 | 45.96 | 846.78 | 1689.58 | 608488.46 |
| 3 | 08/10 h 19 m 45 | 08/10 h 19 m 53 | MFER | ***** | 0 | 0 | 9 | 5667.75 | 4.25 | 25.60 | 0.74 | 4.45 | 165948.30 |
| 4 | 22/10 h 21 m 01 | 22/10 h 21 m 18 | FER | ***** | 0 | 0 | 18 | 6340.84 | 11.36 | 76.05 | 808.89 | 5442.18 | 157831.03 |
| 5 | 26/10 h 05 m 31 | 26/10 h 07 m 17 | AVV | FREDDO | 30 | 77 | 107 | 47478.39 | 56.59 | 54.84 | 2495.54 | 2649.73 | 1037703.93 |

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

LEGENDA:

FREDDO:press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO:press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO:press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unita' produttiva per messa in sicurezza della stessa

(*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio