

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN  
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/08/2022 00:01:00 al 01/09/2022 00:00:00

n. Trans	Inizio	Fine	TIPO TRANS	Tipologia Avviamento	Durata Fase 1 (min)	Durata Fase 2 (min)	Durata Totale (min)	Portata Gas	PORTATA NOX	CONC. NOX (*)	PORTATA CO	CONC. CO (*)	PORTATA FUMI
								(Sm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Nm3)
1	01/08 h 00 m 11	01/08 h 00 m 49	MFER	*****	0	0	39	21020.09	13.53	22.63	5.26	8.81	598155.35
2	02/08 h 05 m 02	02/08 h 05 m 02	MFER	*****	0	0	1	548.42	0.39	22.89	0.03	1.83	17049.03
3	02/08 h 05 m 07	02/08 h 05 m 07	MFER	*****	0	0	1	551.01	0.35	22.29	0.14	8.58	15908.22
4	02/08 h 05 m 12	02/08 h 05 m 14	MFER	*****	0	0	3	1655.87	1.06	22.53	0.42	8.95	47083.11
5	02/08 h 05 m 16	02/08 h 05 m 16	MFER	*****	0	0	1	552.71	0.36	22.75	0.15	9.28	15846.65
6	02/08 h 05 m 19	02/08 h 05 m 20	MFER	*****	0	0	2	1104.88	0.72	22.94	0.29	9.19	31494.35
7	02/08 h 05 m 24	02/08 h 05 m 24	MFER	*****	0	0	1	552.04	0.35	22.77	0.14	9.05	15431.09
8	02/08 h 05 m 26	02/08 h 05 m 33	MFER	*****	0	0	8	4420.19	2.87	23.01	1.15	9.21	124619.27
9	02/08 h 05 m 35	02/08 h 05 m 36	MFER	*****	0	0	2	1104.63	0.73	23.02	0.28	9.03	31534.52
10	02/08 h 05 m 38	02/08 h 05 m 38	MFER	*****	0	0	1	552.45	0.35	23.04	0.14	8.90	15344.82
11	19/08 h 05 m 00	19/08 h 05 m 00	MFER	*****	0	0	1	562.75	0.32	19.88	0.18	11.22	15922.12

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

### LEGENDA:

FREDDO: press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO: press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO: press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unità produttiva per messa in sicurezza della stessa

(\*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio