

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN  
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/06/2022 00:01:00 al 01/07/2022 00:00:00

n. Trans	Inizio	Fine	TIPO TRANS	Tipologia Avviamento	Durata Fase 1 (min)	Durata Fase 2 (min)	Durata Totale (min)	Portata Gas	PORTATA NOX	CONC. NOX (*)	PORTATA CO	CONC. CO (*)	PORTATA FUMI
								(Sm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Nm3)
1	25/06 h 16 m 21	25/06 h 17 m 11	MAVV	FREDDO	0	0	51	16013.88	20.73	64.14	702.71	2228.54	312040.81
2	25/06 h 18 m 11	25/06 h 19 m 21	MAVV	CALDO	0	0	71	21700.83	47.44	79.20	10.95	19.87	576038.19
3	27/06 h 08 m 29	27/06 h 08 m 31	MAVV	FREDDO	0	0	3	302.09	0.02	15.77	0.33	84.80	1784.15
4	27/06 h 08 m 59	27/06 h 09 m 43	MAVV	FREDDO	15	30	45	17026.75	25.22	64.81	1004.36	2655.72	368145.01
5	27/06 h 10 m 40	27/06 h 16 m 38	AVV	CALDO	6	353	359	174522.20	273.58	52.91	30.71	6.54	5244524.65
6	27/06 h 18 m 25	27/06 h 18 m 51	FER	*****	0	0	27	11106.44	20.59	67.95	6.44	21.97	320745.87
7	28/06 h 08 m 36	28/06 h 09 m 36	AVV	CALDO	6	55	61	28579.84	33.61	46.84	739.60	1400.16	763415.73
8	28/06 h 15 m 29	28/06 h 17 m 11	FER	*****	0	0	103	49549.60	43.89	34.80	13.33	10.76	1370703.33

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

### LEGENDA:

FREDDO:press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO:press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO:press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unita' produttiva per messa in sicurezza della stessa

(\*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio