

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico)														DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
									MINIMA		MASSIMA		MINIMA		MASSIMA															
									H2	N2	CO	O2	CH4	C2 tot	C3 tot	C4 tot	C5 tot	C6 tot	C7 tot	CO2	He	TOT					(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	- - -	- - -	- - -	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio-spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)		
opec296.20220304185825.12685.680.1.67	PEC	22/02/2022	Servizi Generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,523	calcolo	0,033	1,031			90,779	5,848	0,966	0,300	0,050	0,020		0,973		100,000	58,60	-	anomalie e guasti	misura	319	1.039		
opec297.20220401195140.27684.804.1.69	PEC	28/03/2022	Servizi Generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,603	calcolo	0,020	0,570			93,193	4,702	0,679	0,180	0,040	0,020		0,600		100,004	41,50	-	anomalie e guasti	misura	302	2.338		
opec297.20220413121804.10324.823.1.62	PEC	05/04/2022	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,089	calcolo	0,010				96,907	2,515	0,524	0,130	0,010					100,096	16,65	-	anomalie e guasti	misura	310	608		
	-	05/08/2022	Prodotti clorati	Anomalia 1 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,090	calcolo	0,010	0,090		0,110	97,289	2,495	0,103	0,020						100,117	10,66	-	anomalie e guasti	misura	302	1.902		
	-	27/11/2022	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,051	calcolo	0,138	2,935			73,828	16,516	2,817	0,640	0,110	0,059		3,060		100,101	5,73	-	anomalie e guasti	misura	389	1.019		