

UP PEROSSIDATI - IMPIANTO EG

ANNO DI RIFERIMENTO

2022

PERIODO DI RIFERIMENTO

gennaio - dicembre

PIANO DI MONITORAGGIO AIA SCARICHI IDRICI - Unità Produttiva Perossidati - IMPIANTO EG

MISURA RICHIESTA	Unità di misura	Limiti di legge	Frequenza misura	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Emissione nel periodo	
Acqua Ossigenata	g/kg	-	mensile	0,8	1,1	2,9	3,0	1,6	2,2	1,8	4,7	0,4	9,7	2,7	5,6	kg	93258

MISURA RICHIESTA	Unità di misura	Limiti di legge	Frequenza misura	ANNO 2022	Emissione nel periodo	
Arsenico	mg/l	≤ 0,5	annuale	0,001	kg	0,02
Cadmio	mg/l	≤ 0,02	annuale	0,001	kg	0,02
Cromo totale	mg/l	≤ 2	annuale	0,005	kg	0,15
Cromo esavalente	mg/l	≤ 0,2	annuale	0,001	kg	0,04
Mercurio	mg/l	≤ 0,005	annuale	0,000	kg	0,00
Nichel	mg/l	≤ 2	annuale	0,005	kg	0,15
Piombo	mg/l	≤ 0,2	annuale	0,005	kg	0,15
Selenio	mg/l	≤ 0,03	annuale	0,001	kg	0,02
Zinco	mg/l	≤ 0,5	annuale	0,025	kg	0,77
Fenoli	mg/l	≤ 0,5	annuale	0,000	kg	0,00
Olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti	mg/l	n.p.	annuale	0,014	kg	0,43
Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 0,2	annuale	0,005	kg	0,15
Solventi organici azotati	mg/l	≤ 0,1	annuale	0,049	kg	1,50
Composti organici alogenati	mg/l	≤ 1	annuale	0,005	kg	0,15
Pesticidi clorurati	mg/l	≤ 1	annuale	0,000	kg	0,00
Pesticidi fosforati	mg/l	≤ 0,10	annuale	0,000	kg	0,00
Composti organici dello stagno	mg/l	n.p.	annuale	0,0000	kg	0,00