



Enel Green Power and Thermal Generation Italy
Power Plant Center
Centrale di Pietrafitta

Elenco eventi accidentali (malfunzionamenti) e fermate per manutenzione programmata - Anno 2022

| | <i>Data inizio</i> | <i>Data fine</i> | PF5 |
|--|--------------------|------------------|---|
| <i>Fermata per manutenzione programmata</i> | 02/05/2022 | 14/05/2022 | PF5 - Minor TG, pul condensatore, vlv SICU. Indisponibilità per delibera 44/2021 |
| <i>Fermata per eventi accidentali</i> | 01/06/2022 | 18/06/2022 | ST54 - TV indisponibile per avaria sensori di giri e circuito olio |
| | 18/08/2022 | 18/08/2022 | PF5 - Avaria sistema BLOW-OFF TG |
| | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PF5 - Avaria sistema BLOW-OFF TG |
| | 17/11/2022 | 18/11/2022 | PF5 - Riparazione perdita tronchetto livelli visivi ccAP |
| | 08/12/2022 | 09/12/2022 | PF5 - Intervento protezione di MAX3, accelerazione in camera di combustione TG |
| <i>Malfunzionamenti</i> | 05/04/2022 | 05/04/2022 | Indisponibilità strumentazione in continuo al pozzetto di scarico SF3 come comunicato da nostro prot. ENEL-PRO-06/04/2022-0005286 |
| | 24/10/2022 | 16/12/2022 | Indisponibilità strumentazione in continuo al pozzetto di scarico SF3 come comunicato da nostro prot. ENEL-PRO-24/10/2022-0016715 e ENEL-PRO-20/12/2022-0019967 |